

αSTEP

AZシリーズ/

AZシリーズ搭載電動アクチュエータ

miniドライバ

RS-485通信付きパルス列入力タイプ

ユーザーズマニュアル

お買い上げいただきありがとうございます。

このマニュアルには、製品の取り扱い方や安全上の注意事項を示しています。

- マニュアルをよくお読みになり、製品を安全にお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

1	はじめに	3	9	設定と運転のながれ	34
1-1	お使いになる前に	3	10	ガイダンス	35
1-2	取扱説明書について	3	11	IDシェアモード	39
1-3	製品の概要	5	11-1	IDシェアモードの概要	39
1-4	システム構成	5	11-2	IDシェアモードの設定のながれ	41
2	安全上のご注意	6	11-3	シェアグループの設定	42
3	使用上のお願い	8	11-4	読み出し/書き込みするデータの設定	44
4	準備	10	11-5	読み出し/書き込みの実行	50
4-1	製品の確認	10	12	アドレス/コード一覧	58
4-2	品名の見方	10	12-1	本製品に特有のアドレス/コード	58
4-3	組み合わせ可能な製品	10	12-2	本製品に対応していない アドレス/コード	64
4-4	銘板の情報	10	12-3	入出力信号 割り付け一覧	67
4-5	各部の名称と機能	11	13	点検・保守	70
4-6	LEDの表示	12	13-1	点検	70
5	設置	13	13-2	保証	70
5-1	設置場所	13	13-3	廃棄	70
5-2	設置方法	13	14	トラブルシューティング	71
6	接続	15	14-1	通信異常の検出	71
6-1	接続例	15	14-2	アラーム	72
6-2	主電源、制御電源の接続 (CN1)	16	14-3	インフォメーション	73
6-3	入出力信号の接続 (CN3)	18	14-4	故障の診断と処置	74
6-4	接続図	19	15	ケーブル	75
6-5	RS-485通信ケーブルの接続 (CN4)	22	15-1	接続ケーブル (ケーブルタイプ用)	75
6-6	USBケーブルの接続	24	15-2	接続ケーブル (コネクタタイプ用)	78
6-7	ノイズ対策	24	15-3	RS-485通信ケーブル	79
6-8	EMC指令/規則への適合	25	15-4	電源ケーブル	79
7	入出力信号の説明	28	15-5	入出力信号用ケーブル	80
7-1	入力信号	28	16	周辺機器	81
7-2	出力信号	30	16-1	耐ノイズ用パルス出力変換器	81
7-3	タイミングチャート	30	16-2	リレー接点保護部品・回路	81
8	スイッチの設定	31	17	資料	82
8-1	プロトコル	31	17-1	タイミングチャート	82
8-2	通信速度	31	17-2	仕様	84
8-3	パルス入力方式	32	17-3	法令・規格	85
8-4	分解能	32			
8-5	号機番号 (サーバーアドレス)	32			
8-6	終端抵抗	33			

1 はじめに

1-1 お使いになる前に

製品の取り扱いは、電気・機械工学の専門知識を持つ有資格者が行なってください。

お使いになる前に、6ページ「2 安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、本文中の警告・注意・重要に記載されている内容は、必ずお守りください。

この製品は、一般的な産業機器への組み込み用として設計・製造されています。その他の用途には使用しないでください。

この警告を無視した結果生じた損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

1-2 取扱説明書について

■ 関連する取扱説明書

取扱説明書については、当社のWEBサイトからダウンロードしていただくか、支店・営業所にお問い合わせください。

<https://www.orientalmotor.co.jp/ja>

- **AZシリーズ/AZシリーズ搭載電動アクチュエータ miniドライバ RS-485通信付きパルス列入力タイプ ユーザーズマニュアル (本書)**
- **AZシリーズ/AZシリーズ搭載電動アクチュエータ 機能編**

モーターや電動アクチュエータについては、次の取扱説明書をお読みください。

- 取扱説明書 モーター編
- 取扱説明書 アクチュエータ編
- 電動アクチュエータ 機能設定編

■ 取扱説明書の見方

製品をお使いになるときは、本書と**AZシリーズ** 機能編を併せてお読みください。


本書ではminiドライバ RS-485通信付きパルス列入力タイプ特有の内容、**AZシリーズ** 機能編では**AZシリーズ**の製品に共通する内容を説明しています。本書に記載されていない内容は、**AZシリーズ** 機能編をご覧ください。


ご使用のながれに沿って参照先を示します。

● 参照先の見方

参照先には、取扱説明書のタイトルを記載しています。

memo 参照先のタイトル番号は変更になる場合があります。タイトル名で参照してください。





※1 「原点の確定」については、本書をご覧ください。(⇒36ページ)

※2 電動アクチュエータをお使いの場合、次の内容はRS-485通信では操作できません。サポートソフト**MEXE02**をお使いください。

- ・ ABZOセンサの固定値(パラメータ)をドライバにコピーする
- ・ リカバリーデータファイルの作成とリカバリーの方法

※3 「ドライバのLED」については本書をご覧ください。(⇒12ページ)

■ 電源の記載について

本書では、主電源と制御電源を使用する場合の内容を記載しています。

miniドライバは、主電源のみでもお使いいただけます。

主電源のみでお使いいただく場合、「主電源と制御電源」や「制御電源」と記載されている箇所を「主電源」に置き換えてお読みください。

1-3 製品の概要

本製品は、**AZ**シリーズ製品専用のドライバです。

Modbus RTU (RS-485通信) に対応しているため、上位システムからのパルス信号に応じて運転を実行できます。また、RS-485通信や当社のネットワークコンバータを使ったFAネットワークで、位置情報や異常状態をモニタできます。


- **小型・軽量**

外形が69 mm×56 mm×25 mm、質量が84 gと小型・軽量化を実現しました。

- **パラメータの設定方法**

パラメータは、RS-485通信、当社のネットワークコンバータを使ったFAネットワーク、またはサポートソフト**MEXE02**で設定できます。

1-4 システム構成







※1 制御電源を接続すると、主電源が遮断されたときもモニタを継続できます。必要に応じて接続してください。

※2 電源を間違えて配線すると、内部の入力回路が短絡するおそれがあるため、サーキットブレーカまたはサーキットプロテクタの接続を推奨します。

2 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損傷を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから製品をお使いください。

 警告	この警告事項に反した取り扱いをすると、死亡または重傷を負う場合がある内容を示しています。
 注意	この注意事項に反した取り扱いをすると、傷害を負うまたは物的損害が発生する場合がある内容を示しています。
 重要	製品を正しくお使いいただくために、お客様に必ず守っていただきたい事項を、本文中の関連する取り扱い項目に記載しています。
 memo	本書の理解を深める内容や、関連情報を記載しています。

警告

全般

- 爆発性雰囲気、引火性ガスの雰囲気、腐食性の雰囲気、水のかかる場所、および可燃物のそばでは使用しない。火災・感電・けがの原因になります。
- 設置、接続、運転・操作、点検・故障診断の作業は、適切な資格を有する人が行なう。火災・感電・けが・装置破損の原因になります。
- 通電状態で移動、設置、接続、点検の作業をしない。感電の原因になります。
- 通電中はドライバに触れない。火災・感電の原因になります。
- ドライバのアラーム（保護機能）が発生したときは、原因を取り除いた後でアラーム（保護機能）を解除する。原因を取り除かずには運転を続けると、モーター、ドライバが誤動作して、けが・装置破損の原因になります。

設置

- ドライバは筐体内に設置する。感電・けがの原因になります。

接続

- ドライバの電源入力電圧は、製品の仕様を守る。火災・感電の原因になります。
- 接続図にもとづき、確実に接続する。火災・感電の原因になります。
- 接続ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、挟み込まない。火災・感電の原因になります。

運転

- 停電したときは主電源と制御電源を切る。けが・装置破損の原因になります。
- 運転中はモーターを無励磁にしない。モーターが停止し、保持力がなくなるため、けが・装置破損の原因になります。

修理・分解・改造

- ドライバを分解・改造しない。けが・装置破損の原因になります。



全般

- ドライバの仕様値を超えて使用しない。感電・けが・装置破損の原因になります。
- 指や物をドライバの開口部に入れない。火災・感電・けがの原因になります。
- 運転中や停止後しばらくの間はドライバに触らない。やけどの原因になります。
- ドライバに接続されたケーブルを無理に曲げたり引っ張らない。破損の原因になります。

設置

- 可燃物をドライバの周囲に置かない。火災・やけどの原因になります。
- 通風を妨げる障害物をドライバの周囲に置かない。装置破損の原因になります。

運転

- モーターとドライバは指定された組み合わせで使用する。火災の原因になります。
- ドライバのスイッチを操作するときは、静電防止対策を行なう。ドライバの誤動作や装置破損の原因になります。
- 装置の故障や動作の異常が発生したときに、装置全体が安全な方向へはたらくよう、非常停止装置または非常停止回路を外部に設置する。けがの原因になります。
- 手動で可動部を動かすときは、モーターを無励磁にする。励磁状態のまま作業すると、けがの原因になります。
- 主電源と制御電源は、一次側と二次側が強化絶縁された直流電源を使用する。感電の原因になります。
- 異常が発生したときは、ただちに運転を停止し、主電源と制御電源を切る。火災・感電・けがの原因になります。

3 使用上のお願い

製品をお使いいただくうえでの制限やお願いについて説明します。

- **モーターとドライバは、必ず当社のケーブルを使用して接続してください**

ケーブルの品名は、75ページで確認してください。

- **絶縁抵抗測定、絶縁耐圧試験を行なうときは、モーターとドライバを切り離してください**

モーターとドライバを接続した状態で、絶縁抵抗測定、絶縁耐圧試験を行なうと、製品が破損するおそれがあります。

- **プラス側を接地した主電源と制御電源を接続するときの注意**

ドライバのUSBコネクタ、CN1コネクタ、およびCN2コネクタは絶縁されていません。主電源と制御電源のプラス側を接地するときは、マイナス側を接地した機器(パソコンなど)を接続しないでください。これらの機器とドライバが短絡して、破損するおそれがあります。接続する場合は、機器を接地しないでください。

- **NVメモリへのデータ保存**

データをNVメモリに書き込んでいる間、および書き込み後5秒以内は、制御電源を切らないでください。書き込みが正常に終了せず、EEPROM異常のアラームが発生する原因になります。NVメモリの書き換え可能回数は、約10万回です。

- **ノイズ対策**

ノイズ対策については、24ページをご覧ください。

- **回生**

高速で大きな慣性負荷を運転すると、発生する回生エネルギーによって主電源の電圧が上昇し、過電圧のアラームが発生することがあります。ドライバが破損するおそれがあるため、回生電圧が発生しないように運転条件を見直してください。

■ 接続ケーブル使用時の注意点

当社のケーブルを使用する際は、次の点にご注意ください。

- **コネクタを挿入するとき**


コネクタ本体を持って、まっすぐ確実に差し込んでください。コネクタが傾いたまま差し込むと、端子が破損したり、接続不良の原因になります。

- **コネクタを抜くとき**

コネクタのロック部分を解除しながら、まっすぐ引き抜いてください。ケーブルを持って引き抜くと、コネクタが破損する原因になります。


- **ケーブルの曲げ半径**

- ケーブルの曲げ半径は、次の値で使用してください。
 - ケーブルタイプ: ケーブル径の6倍以上
 - コネクタタイプ: ケーブル径の2.8倍以上
- リード線部分を曲げたり、クランプなどで固定しないでください。コネクタが破損するおそれがあります。



● ケーブルの固定方法

ケーブルを固定するときは、コネクタの近くを図のように2か所で固定するか、幅広のクランプで固定するなど、コネクタにストレスがかからない対策を施してください。



4 準備

4-1 製品の確認

次のものがすべて揃っていることを確認してください。不足したり破損している場合は、お買い求めの支店・営業所までご連絡ください。

- ドライバ.....1台
- 安全にお使いいただくために1部

4-2 品名の見方

ドライバの品名は、銘板に記載された品名で確認してください。
銘板の見方については「4-4 銘板の情報」をご覧ください。

AZD - **K** **R** **X**
1 2 3 4

1	シリーズ	AZD :AZシリーズ ドライバ
2	電源入力	K :DC電源入力
3	形状	R :小型
4	種類	X :RS-485通信付きパルス列入力タイプ

4-3 組み合わせ可能な製品

ドライバと組み合わせが可能な製品は次のとおりです。製品の品名は、銘板で確認してください。

電源の種類	タイプ	適用シリーズ	シリーズ名を表わす品名※1	品名例
DC入力	ステッピングモーター	AZシリーズ	AZM	AZM46AK
	電動アクチュエータ	EACシリーズ※2	EACM	EACM2E05AZAK
		EASシリーズ※2	EASM	EASM4NXD005AZAK
		EZSシリーズ※2	EZSM	EZSM6D005AZAK
		DRシリーズ	DR	DR28G2.5B03-AZAKU
		DRS2シリーズ	DRSM	DRSM60-05A4AZAK
		DGⅡシリーズ※2	DGM DGB	DGM85R-AZAK DGB85R12-AZAKR
		EHシリーズ※2	EH	EH4-AZAKH
		Lシリーズ※2	LM	LM4F150AZAK-1

※1 これらの品名で始まる製品と組み合わせることができます。


※2 これらの電動アクチュエータは、搭載モーターでCEマーキングの評価を行なっています。搭載モーターの品名は、次の方法で確認できます。

EACシリーズ、EASシリーズ、EZSシリーズ:モーターの銘板で確認してください。


DGⅡシリーズ、EHシリーズ、Lシリーズ:アクチュエータの銘板に記載されている「P/N (Motor P/N)」で確認してください。


4-4 銘板の情報

図はサンプルです。



4-5 各部の名称と機能



分類	名称	説明
LED	C-DAT/C-ERR LED (緑/赤)	RS-485通信の状態を表わします。
	POWER/ALARM LED (緑/赤/青)	ドライバの状態を表わします。
スイッチ	機能設定スイッチ (SW1)	<ul style="list-style-type: none"> • No.1: RS-485通信のプロトコルを設定します。 出荷時設定: ON • No.2: RS-485通信の通信速度を設定します。 出荷時設定: ON • No.3: パルス入力方式を設定します。 出荷時設定: OFF • No.4: モーター出力軸1回転当たりの分解能を設定します。 出荷時設定: OFF • No.5: 使用しません。 • No.6: 使用しません。
	号機設定スイッチ (SW2)	RS-485通信の号機番号 (サーバーアドレス) を設定します。 出荷時設定: 1
	終端抵抗設定スイッチ (SW3)	RS-485通信の終端抵抗 (120 Ω) を設定します。 出荷時設定: OFF
コネクタ	電源コネクタ (CN1)	主電源と制御電源を接続します。
	モーター/エンコーダ/電磁ブレーキコネクタ (CN2)	モーター、エンコーダ、電磁ブレーキを接続します。
	入出力信号コネクタ (CN3)	入出力信号用ケーブルを接続します。
	RS-485通信コネクタ (CN4)	RS-485通信ケーブルを接続します。
	USBコネクタ 	MEXE02 をインストールしたパソコンを接続します。 (USB2.0 mini-Bポート)

4-6 LEDの表示

LEDの表示によって、ドライバの状態やRS-485通信の状態を確認できます。



「LED (PWR/C-DAT) 色切り替え」パラメータで、POWER/ALARM LEDとC-DAT/C-ERR LEDの点灯色を緑色から白色に変更できます。

■ POWER/ALARM LED

ドライバの状態を表わします。

LEDの状態	内容
消灯	主電源と制御電源が投入されていません。
緑色が点灯	主電源と制御電源のどちらか、または両方が投入されています。
赤色が点滅	アラームが発生しています。点滅回数を数えると、発生したアラームの内容を確認できます。アラームを解除すると緑色が点灯します。
青色が点滅	インフォメーションが発生しています。インフォメーションを解除すると緑色が点灯します。
緑→赤→同時(※)→消灯の繰り返し	ドライバシミュレーションモードです。

※ 緑色と赤色が重なって、黄色に見えることがあります。

■ C-DAT/C-ERR LED

RS-485通信の状態を表わします。

LEDの状態	内容
緑色が点滅または点灯	RS-485通信による上位システムとの通信が正常に行なわれています。
赤色が点灯	RS-485通信による上位システムとの通信に異常が発生しています。通信状態が正常に戻ると、緑色が点滅または点灯します。

5 設置

5-1 設置場所

ドライバは、機器組み込み用に設計、製造されています。風通しがよく、点検が容易な次のような場所に設置してください。


- 屋内に設置された筐体内(換気口を設けてください)
- 使用周囲温度 0～+50 °C(凍結しないこと)
- 使用周囲湿度 85 %以下(結露しないこと)
- 爆発性雰囲気、有害なガス(硫化ガスなど)、および液体のないところ
- 直射日光が当たらないところ
- 塵埃や鉄粉などの少ないところ
- 水(雨や水滴)、油(油滴)、およびその他の液体がかからないところ
- 塩分の少ないところ
- 連続的な振動や過度の衝撃が加わらないところ
- 電磁ノイズ(溶接機、動力機器など)が少ないところ
- 放射性物質や磁場がなく、真空でないところ
- 海拔1,000 m以下

5-2 設置方法

ドライバの設置方向に制限はありません。

ドライバは、熱伝導効果が高い平滑な金属板(材質:アルミニウム、150×150×2 mm相当)に取り付けてください。

ドライバを設置するときは、取付穴と取付用切欠きを使用し、2本のねじ(M3:付属していません)で金属板に固定してください。




重要

- ドライバは筐体内に設置してください。
- ドライバの周囲には、発熱量やノイズが大きい機器を設置しないでください。
- ドライバは、上位システムや熱に弱い機器の下側に設置しないでください。
- ドライバの周囲温度が50 °Cを超えるときは、ファンで冷却するなど、換気条件を見直してください。

■ 外形図(単位:mm)

質量:84 g



6 接続


ドライバとモーターの接続例、主電源と制御電源の接続方法などについて説明しています。
また、ノイズ対策、EMC指令/規則に適合させるための設置・配線方法についても説明しています。



感電防止のため、配線が終わるまでは主電源と制御電源を入れないでください。

6-1 接続例

図は、AZM14のモーターを接続した場合です。



※1 当社のケーブルです。別途お買い求めください。

※2 制御電源を接続すると、主電源が遮断されたときもモニタを継続できます。必要に応じて接続してください。

※3 電源を間違えて配線すると、内部の入力回路が短絡するおそれがあるため、サーキットブレーカまたはサーキットプロテクタの接続を推奨します。

重要

- コネクタは確実に接続してください。コネクタの接続が不完全だと、動作不良を起こしたり、モーターやドライバが破損する原因になります。
- ケーブルを接続するときは、コネクタに負担がかからないよう、ケーブルを固定してください。コネクタに負担がかかると接続不良の原因になり、ドライバが正常に動かなくなるおそれがあります。
- モーターとドライバ間の配線距離は10 m以下にしてください。10 mを超えると、ドライバから放射されるノイズが増加する原因になります。
- 主電源のケーブルと制御電源のケーブル長さは2 m以下にしてください。

memo

- コネクタを抜き差しするときは、主電源と制御電源を切り、POWER/ALARM LEDが消灯してから行なってください。
- コネクタを抜くときは、指でコネクタのラッチ部分を押しながら引き抜いてください。
- CN1コネクタのGND、CN3コネクタの入力コモン、およびCN4コネクタのSGIは絶縁されています。

6-2 主電源、制御電源の接続(CN1)

主電源をCN1コネクタに接続します。

制御電源を接続すると、主電源が遮断されたときもモニタを継続できます。必要に応じて接続してください。

重要 電源の極性に注意して接続してください。極性を間違えて接続すると、ドライバが破損する原因になります。


■ 適用コネクタ

種類	品番	適用リード線
コネクタハウジング	1-1827864-2 (TEコネクティビティ)	<ul style="list-style-type: none"> 電線サイズ AWG22 (0.34~0.37 mm²) AWG20 (0.51~0.53 mm²) AWG18 (0.85~0.87 mm²) 被覆外径 ø1.4~2.2 mm 被覆剥き長さ 1.7~2.3 mm
コンタクト	1827589-2 (TEコネクティビティ)	
指定圧着工具	2119142-1 (TEコネクティビティ)	

■ ピンアサイン

コンタクト挿入側から見た図です。

ピンNo.	名称	内容
A1	GND	制御電源GND
A2	GND	主電源GND
B1	制御電源	+DC24 V/+DC48 V
B2	主電源	+DC24 V/+DC48 V



memo A1とA2は絶縁されていません。

■ 電圧仕様

電源入力電圧仕様には、定格電圧と動作可能電圧があります。

電圧仕様は、主電源と制御電源で共通です。


定格電圧	DC24 V±5 % DC48 V±5 %
動作可能電圧	DC24 V入力時: DC20~32 V (DC22.8~32V) ※ DC48 V入力時: DC40~55 V

※ ()内は、電磁ブレーキ付モーターを接続したときの値です。

memo 主電源の立ち上がりが遅い、または主電源の電圧が不安定なときは、「電源電圧モード」パラメータを「0: DC24 Vモード」または「1: DC48 Vモード」にしてください。(⇒61ページ)

■ 内部入力回路

ドライバは、主電源と制御電源、または主電源のみで使うことができます。
主電源のみで使う場合、主電源からドライバ内部の制御電源回路に電源が供給されます。



■ 電源電流容量

● 主電源の電流容量

組み合わせる製品によって、主電源の電流容量が異なります。
EACシリーズ、**EAS**シリーズ、および**EZS**シリーズをお使いの場合は、搭載モーターの品名を参考にして確認してください。

シリーズ	品名	定格電圧	電源電流容量
AZシリーズ EACシリーズ EASシリーズ EZSシリーズ	AZM14	DC24 V±5 %	0.4 A以上
	AZM15		0.5 A以上
	AZM24、AZM26		1.4 A以上
	AZM46	DC24 V±5 % DC48 V±5 %	1.6 A以上
	AZM48		2.1 A以上
	AZM66		3.7 A以上
	AZM69		3.5 A以上
DGⅡシリーズ	DGM60	DC24 V±5 %	1.4 A以上
	DGB85	DC24 V±5 % DC48 V±5 %	1.6 A以上
	DGB130		3.7 A以上
	DGM85		1.6 A以上
	DGM130		3.7 A以上
DRシリーズ	DR20	DC24 V±5 %	0.4 A以上
	DR28		1.3 A以上
DRS2シリーズ	DRSM42	DC24 V±5 %	1.5 A以上
	DRSM60	DC48 V±5 %	2.6 A以上
EHシリーズ	EH3	DC24 V±5 %	0.4 A以上
	EH4		1.4 A以上
Lシリーズ	LM2、LM4	DC24 V±5 % DC48 V±5 %	3.7 A以上

● 制御電源の電流容量

定格電圧	電源電流容量	
	電磁ブレーキなし	電磁ブレーキ付
DC24 V±5 % DC48 V±5 %	0.15 A	0.4 A※

※ **AZM46**は0.23 Aになります。

6-3 入出力信号の接続 (CN3)

入出力信号用ケーブルをCN3コネクタに接続します。

memo 入出力信号用ケーブルは、できるだけ短く配線してください。長くなるほど、最大入力周波数が低下します。


■ 適用コネクタ

種類	品番	適用リード線
コネクタハウジング	501646-1600 (日本モレックス合同会社)	<ul style="list-style-type: none"> 電線サイズ AWG26~22 (0.124~0.34 mm²) 被覆外径 ø0.95~1.5 mm 被覆剥き長さ 2.1~2.5 mm
コンタクト	501647-1100 (日本モレックス合同会社)	
指定圧着工具	63819-2300 (日本モレックス合同会社)	

■ ピンアサイン

ピンNo.	名称	内容※
16	CW+ [PLS+]	CWパルス入力+ [パルス入力+]
15	CW- [PLS-]	CWパルス入力- [パルス入力-]
14	CCW+ [DIR+]	CCWパルス入力+ [回転方向入力+]
13	CCW- [DIR-]	CCWパルス入力- [回転方向入力-]
12	IN-COM	入力コモン
11	IN0	制御入力0 (ZHOME)
10	IN1	制御入力1 (FREE)
9	IN2	制御入力2 (STOP)
8	IN3	制御入力3 (ALM-RST)
7	IN4	制御入力4 (P-PRESET)
6	OUT0+	制御出力0 (ALM-B)
5	OUT0-	
4	OUT1+	制御出力1 (HOME-END)
3	OUT1-	
2	OUT2+	制御出力2 (READY)
1	OUT2-	

コンタクト挿入側から見た図です。




※ []内は1パルス入力方式に設定したときの信号です。
()内は初期値です。

6-4 接続図

■ 電流シンク出力回路との接続例

図の()内は初期値です。

ピンNo.13、14、15、16については、次項をご覧ください。




- memo**
- 入力信号はDC4.5~32 Vでお使いください。
 - 出力信号はDC4.5~32 V、10 mA以下でお使いください。電流値が10 mAを超えるときは、外部抵抗 R0を接続して、10 mA以下にしてください。
 - 出力信号の飽和電圧は最大0.5 Vです。

● パルス入力がラインドライバの場合

ピンNo.13、14、15、16はパルス入力専用です。他の機能は割り付けできません。

図の[]内は1パルス入力方式に設定したときの信号です。




● パルス入力オープンコレクタの場合

ピンNo.13、14、15、16はパルス入力専用です。他の機能は割り付けできません。


図の[]内は1パルス入力方式に設定したときの信号です。

memo CW[PLS]入力、CCW[DIR]入力は、DC5～24 Vでお使いください。DC24 Vでお使いになるときは、外部抵抗R1 (1.5～2.2 k Ω 、0.5 W以上) を接続してください。DC5 Vでお使いになる場合は、電圧を直接接続してください。

パルス入力の電圧がDC5 Vのとき




パルス入力の電圧がDC24 Vのとき



■ 電流ソース出力回路との接続例

図の()内は初期値です。

ピンNo.13、14、15、16については、次項をご覧ください。




- memo**
- 入力信号はDC4.5~32 Vでお使いください。
 - 出力信号はDC4.5~32 V、10 mA以下でお使いください。電流値が10 mAを超えるときは、外部抵抗 R0を接続して、10 mA以下にしてください。
 - 出力信号の飽和電圧は最大0.5 Vです。

● パルス入力がラインドライバの場合

ピンNo.13、14、15、16はパルス入力専用です。他の機能は割り付けできません。

図の[]内は、1パルス入力方式に設定したときの信号です。




● パルス入力オープンコレクタの場合

ピンNo.13、14、15、16はパルス入力専用です。他の機能は割り付けできません。


図の[]内は、1パルス入力方式に設定したときの信号です。

memo CW[PLS]入力、CCW[DIR]入力は、DC5～24 Vでお使いください。DC24 Vでお使いになるときは、外部抵抗R1 (1.5～2.2 k Ω 、0.5 W以上) を接続してください。DC5 Vでお使いになる場合は、電圧を直接接続してください。

パルス入力の電圧がDC5 Vのとき



パルス入力の電圧がDC24 Vのとき



6-5 RS-485通信ケーブルの接続 (CN4)

RS-485通信ケーブルをCN4コネクタに接続します。

上位システムと接続するケーブルやドライバ間を接続するケーブルは、お客様側でご用意ください。当社ではネットワークコンバータと接続するケーブルをご用意しています。品名は79ページで確認してください。


■ 適用コネクタ

種類	品番	適用リード線
コネクタハウジング	1-1827579-1 (TEコネクティビティ)	<ul style="list-style-type: none"> 電線サイズ AWG28 (0.08 mm²) AWG26 (0.12 mm²) AWG24 (0.2 mm²) AWG22 (0.37 mm²) 被覆外径 ϕ1.08～1.9 mm 被覆剥き長さ 1.7～2.3 mm
コンタクト	1827588-2 (TEコネクティビティ)	
指定圧着工具	2119143-1 (TEコネクティビティ)	

■ ピンアサイン

ピンNo.	信号名	内容
A1	SG1	RS-485通信用GND1
A2	SG2	RS-485通信用GND2
B1	TR1-	RS-485通信用信号1 (-)
B2	TR2-	RS-485通信用信号2 (-)
C1	TR1+	RS-485通信用信号1 (+)
C2	TR2+	RS-485通信用信号2 (+)

コンタクト挿入側から見た図です。




SG1とSG2、TR1-とTR2-、およびTR1+とTR2+は内部で接続されています。

■ 内部入力回路

CN1コネクタのGNDとCN4コネクタのSGは絶縁されています。

SW3は2極双投形スイッチです。



※1 終端抵抗120 Ω

※2 終端抵抗をONにします。

6-6 USBケーブルの接続

次の仕様のUSBケーブルで、**MEXE02**をインストールしたパソコンをUSBコネクタに接続します。

仕様	USB2.0 (フルスピード)
ケーブル	長さ: 3 m以下 形状: A to mini B



- ドライバとパソコンは、USBケーブルで直接接続してください。
- ノイズの影響が強いときは、フェライトコア付きUSBケーブルを使用するか、フェライトコアをUSBケーブルに装着してください。

6-7 ノイズ対策

ノイズには、外部からドライバに侵入してドライバを誤動作させるノイズ、およびドライバから放射されて周辺の機器を誤動作させるノイズの2種類があります。

外部から侵入するノイズに対しては、ドライバの誤動作を防ぐ対策を実施してください。特に信号ラインはノイズの影響を受けやすいため、十分な対策が必要です。

ドライバから放射されるノイズに対しては、ノイズを抑制する対策を実施してください。

■ ノイズ対策の方法

ノイズ対策の方法には、主に次の3種類があります。

● ノイズの抑制

- リレーや電磁スイッチを使用するときは、ノイズフィルタやCR回路でサージを吸収してください。
- モーターとドライバ間を延長するときは、当社の接続ケーブルを使用してください。品名は75ページで確認してください。モーターから放射されるノイズを抑制する効果があります。
- アルミなどの金属板でドライバを覆ってください。ドライバから放射されるノイズを遮蔽する効果があります。

● ノイズの伝播の防止

- ノイズフィルタを直流電源の入力側に接続してください。
- モーターケーブルや電源ケーブルなどの動力系ケーブルと信号系ケーブルは200 mm以上離し、束ねたり、平行に配線しないでください。動力系ケーブルと信号系ケーブルが交差するときは、直角に交差させてください。
- 電源ケーブルや信号系ケーブルには、ツイストペアシールドケーブルを使用してください。
- ケーブルは最短で配線し、長すぎて余った部分を巻いたり、束ねないでください。
- 多点接地にすると接地部のインピーダンスが下がるため、ノイズを遮断する効果が上がります。ただし、接地した箇所に電位差が生じないように、安定した電位に接地してください。当社でも、アース線を取り付けた入出力信号用ケーブルをご用意しています。品名は80ページで確認してください。
- ケーブルを接地するときは、シールドの全周と接触できる金属製の シールドケーブル ケーブルクランプを使用し、できるだけ製品の近くに接地してください。



● ノイズの伝播による影響の抑制

- ノイズが伝播しているケーブルをフェライトコアに巻きつけてください。伝播したノイズがドライバに侵入したり、ドライバから放出されることを防止します。フェライトコアの効果がみられる周波数帯は、一般的に1 MHz以上です。お使いになるフェライトコアの周波数特性を確認してください。フェライトコアによるノイズ減衰の効果を高める場合は、ケーブルを多めに巻きつけてください。
- パルス信号の駆動方式を、ノイズの影響を受けにくいラインドライバ方式に変更してください。上位システムのパルス信号がオープンコレクタ方式のときは、当社の耐ノイズ用パルス出力変換器を使用してください。品名は81ページで確認してください。

■ ノイズ対策部品

● ノイズフィルタ

- 次のノイズフィルタ（または相当品）を、直流電源の入力側に接続してください。電源トランスを使用する場合は、必ずノイズフィルタを電源トランスのAC入力側に接続してください。電源ラインを通じて伝播するノイズを防ぎます。ノイズフィルタは、できるだけ直流電源の入力端子の近くに取り付けてください。

メーカー	品番
双信電機株式会社	HF2010A-UPF
Schaffner EMC	FN2070-10-06

- ノイズフィルタの入出力ケーブルにはAWG18 (0.75 mm²)以上の線を使用し、ケーブルが浮かないようケーブルクランプなどで確実に固定してください。
- ノイズフィルタの入出力ケーブルは十分に離し、並行に配線しないでください。ケーブル間の距離が近かったり、並行に配線すると、筐体内のノイズが浮遊容量を介して電源ケーブルに結合してしまい、ノイズ抑制効果が低減します。
- ノイズフィルタを接地する線は、できるだけ太く、最短距離で接地してください。
- 筐体内でノイズフィルタを接続する場合は、ノイズフィルタの入力ケーブルを長く配線しないでください。ノイズ抑制効果が低減します。

■ 当社のノイズ対策部品

● 入出力信号用ケーブル

ドライバと上位システムを接続する、耐ノイズ性に優れたシールドケーブルです。接地に便利なアース線がケーブル両端から出ています。品名は80ページで確認してください。EMC試験は当社の入出力信号用ケーブルを使用して行なっています。

● 耐ノイズ用パルス出力変換器

オープンコレクタ出力で出力されたパルス信号を、差動出力で再び出力することにより、耐ノイズ性に優れたパルス信号に変換します。品名は81ページで確認してください。

● サージキラー

リレー接点部で発生するサージを抑制する効果があります。リレーや電磁スイッチをお使いになる場合に接続してください。サージキラーには、サージ電圧吸収用CR回路と、CR回路モジュールの2種類があります。品名は81ページで確認してください。

6-8 EMC指令/規則への適合

モーター、ドライバから周辺の制御システム機器へのEMI、およびモーター、ドライバのEMSに対して有効な対策を施さないと、機械装置の機能に重大な障害を引き起こすおそれがあります。モーター、ドライバは、次の設置・配線方法を施すことで、EMC指令/規則への適合が可能になります。

オリエンタルモーターは、26ページ「設置・配線例」に従って、モーター、ドライバのEMC試験を実施しています。EMCの適合性は、次に説明する内容にもとづいて設置・配線し、お客様の責任で機械のEMCの適合性を確認していただく必要があります。



注意

この製品は、住宅に電力を供給する低電圧配電線への接続、および住宅環境での使用を意図していません。低電圧配電線に接続、または住宅環境で使用すると、周囲の機器の無線受信に影響する場合があります。

● 主電源と制御電源の接続

主電源と制御電源は、EMC指令/規則に適合した直流電源を使用してください。配線にはシールドケーブルを使用し、できるだけ短く配線・接地してください。シールドケーブルの接地方法は、24ページ「ノイズの伝播の防止」をご覧ください。

● フェライトコア

次のフェライトコア（または相当品）を26ページ「設置・配線例」で示した箇所に取り付けてください。
品名: ZCAT3035-1330 (TDK株式会社)

● モーターケーブルの接続

モーターとドライバ間を延長するときは、当社の接続ケーブルを使用してください。品名は75ページで確認してください。

● 信号ケーブルの接続


24ページ「ノイズの伝播の防止」をご覧ください。

● 接地方法

- 接地した箇所に電位差が生じないように、モーターを接地する線は、できるだけ太く、最短距離で接地してください。
- 接地ポイントには、広く、太く、均一な導電面を使用してください。
- モーターは保護接地端子を接地してください。

● 設置・配線例

図は、ケーブルタイプの電磁ブレーキ付モーターの場合です。



--- はシールドボックスです。

■ はフェライトコアです。

⏏ は接地を表わしています。

※1 放熱板をグラウンドパネルに直接接触させることで、ドライバを接地しています。

※2 当社のケーブルを使用しています。

重要

-
- ドライバは、静電気に敏感な部品を使用しています。静電気によってドライバが誤動作したり破損するおそれがあるため、取り扱いの際は静電防止対策を行なってください。
 - 次の製品を接続する場合は、シールド編組チューブでモーターケーブルを覆ってください。シールド編組チューブの両端は、ケーブルクランプを使用して接地してください。
 - **AZ**シリーズ:**AZM14、AZM15、AZM24、AZM26**
 - **EAC**シリーズ:**EACM2**
 - **EAS**シリーズ:**EASM2**
 - **DR**シリーズ:**DR20、DR28**
 - **DG II**シリーズ:**DGM60**
 - **EH**シリーズ:**EH3、EH4**
-

7 入出力信号の説明

ここでは、出荷時に入出力信号コネクタに割り付けられている信号について説明しています。


7-1 入力信号

ドライバの入力信号は、すべてフォトカプラ入力です。信号の状態は信号の電圧レベルではなく、内部フォトカプラの「ON: 通電」「OFF: 非通電」を表わしています。

■ CW[PLS]入力、CCW[DIR]入力

パルス入力で運転するとき使用する信号です。

2パルス入力方式のときはCW入力とCCW入力、1パルス入力方式のときはPLS入力とDIR入力になります。使用する上位システムのパルス出力方式に合わせて、ドライバのパルス入力方式を設定してください。パルスを入力するときは、PLS-RDY出力またはREADY出力がONになっていることを確認してください。



memo モーター停止時は、必ずパルス入力をOFFにしてください。


● 最大入力パルス周波数

- 上位システムがラインドライバ出力の場合: 1 MHz (デューティ50 %)
- 上位システムがオープンコレクタ出力の場合: 250 kHz (デューティ50 %)

● 2パルス入力方式 (出荷時設定)

CW入力をOFFからONにすると、モーターがCW方向へ1ステップ回転します。

CCW入力をOFFからONにすると、モーターがCCW方向へ1ステップ回転します。




重要 CW入力とCCW入力を同時に入力しないでください。モーターが正常に動作しなくなります。

● 1パルス入力方式

DIR入力がONのとき、PLS入力をOFFからONにすると、モーターがCW方向へ1ステップ回転します。

DIR入力がOFFのとき、PLS入力をOFFからONにすると、モーターがCCW方向へ1ステップ回転します。



■ ZHOME入力

ZHOME入力をONにすると、P-PRESET入力またはMEXE02で設定した原点に移動します。センサなどを必要としないため、高速で原点復帰できます。

■ FREE入力

FREE入力をONにすると、モーターの電流が遮断されます。電磁ブレーキ付モーターの場合は、電磁ブレーキも解放されます。モーターの保持力がなくなるため、手動で出力軸を回せるようになります。

重要 負荷を垂直に設置しているときは、FREE入力をONにしないでください。保持力がなくなって負荷が落下する原因になります。

■ STOP入力

STOP入力をONにすると、モーターが停止します。運転を再開するときは、STOP入力をOFFにしてから運転開始信号またはパルスドライバに入力してください。

重要 パルス入力で運転している場合、STOP入力でモーターを停止させたときは、必ずパルス入力をOFFにしてください。パルスを入力したままSTOP入力をOFFにすると、モーターが突然動き出してしまいます。

memo パルス入力で運転しているときにSTOP入力をONにすると、パルス入力を受け付けません。

■ ALM-RST入力

アラームが発生したときに、ALM-RST入力をOFFからONにすると、アラームが解除されます (ONエッジで有効)。アラームを解除するときは、必ずアラームが発生した原因を取り除き、安全を確保してから行なってください。なお、ALM-RST入力では解除できないアラームもあります。

memo パルス入力で運転しているときは、パルス入力をOFFにしてからアラームを解除してください。

■ P-PRESET入力


P-PRESET入力をONにすると、指令位置および検出位置が「プリセット位置」パラメータの設定値に書き換えられます。同時に、NVメモリに書き込まれます。

ただし、モーターの動作中は、プリセットを実行できません。

重要

- PAUSE入力による一時停止中は、プリセットを実行できません。
- モーターが停止中でも、TLC出力がONのときはプリセットを実行できません。TLC出力の詳細は、**AZ** シリーズ 機能編をご覧ください。

プリセットを実行すると、INFO-PR-REQ出力がONになります。INFO-PR-REQ出力は、プリセットの実行中に出力される信号です。プリセットが完了するとINFO-PR-REQ出力がOFFになり、同時にHOME-END出力がONになります。



7-2 出力信号

ドライバの出力信号には、フォトカプラ・オープンコレクタ出力と、ラインドライバ出力があります。信号の状態は信号の電圧レベルではなく、内部フォトカプラの「ON:通電」「OFF:非通電」を表わしています。

■ ALM-B出力

アラームが発生するとALM-B出力がOFFになり、モーターが停止します。同時にドライバのPOWER/ALARM LEDが赤色に点滅します。ALM-B出力はB接点(ノーマルクローズ)です。

■ HOME-END出力

HOME-END出力は、次のときにONになります。

- 原点が確定したとき
- 高速原点復帰運転が完了したとき

■ READY出力


運転の準備が完了すると、READY出力がONになります。READY出力がONになってから、運転開始信号をドライバに入力してください。



READY出力のほかに、パルス入力による運転の準備が完了するとONになるPLS-RDY出力もあります。詳細は**AZ**シリーズ 機能編でご確認ください。

7-3 タイミングチャート


1. PLS-RDY出力またはREADY出力がONになっていることを確認します。
2. CWパルスを入力します。
モーターがCW方向へ運転を始めます。
3. 運転が完了すると、READY出力がONになります。



8 スイッチの設定

図は、出荷時設定の状態です。

重要 スイッチを設定したときは、主電源と制御電源を再投入してください。主電源と制御電源を再投入しないと設定が有効になりません。



8-1 プロトコル

機能設定スイッチ (SW1) のNo.1で、RS-485通信のプロトコルを設定します。

出荷時設定 ON

SW1-No.1	プロトコル
ON	Modbus RTUプロトコル
OFF	ネットワークコンバータに接続

8-2 通信速度

機能設定スイッチ (SW1) のNo.2で、通信速度を設定します。
通信速度は、上位システムの通信速度と同じ値を設定してください。

出荷時設定 ON

■ Modbus RTU (RS-485通信) で使用するとき

SW1-No.2	通信速度 (bps)
ON	230,400
OFF	115,200

memo 表以外の値を設定するときは、「Baudrate (Modbus)」パラメータで設定してください。

■ FAネットワークで使用するとき

通信速度の設定は不要です。

memo FAネットワークで使用する場合、機能設定スイッチ (SW1) のNo.2は無効になります。スイッチは、ONとOFFのどちらに設定されていても構いません。

8-3 パルス入力方式

使用する上位システムのパルス出力方式に合わせて、ドライバのパルス入力方式を設定します。
機能設定スイッチ (SW1) のNo.3で、パルス入力方式を設定してください。

出荷時設定 OFF

SW1-No.3	パルス入力方式
ON	1パルス入力方式
OFF	2パルス入力方式

8-4 分解能

機能設定スイッチ (SW1) のNo.4で、モーター出力軸1回転あたりの分解能を設定します。

出荷時設定 OFF

SW1-No.4	分解能
ON	10,000 P/R
OFF	1,000 P/R

8-5 号機番号(サーバーアドレス)

号機設定スイッチ (SW2) で、号機番号(サーバーアドレス)を設定します。
号機番号(サーバーアドレス)は重複しないように設定してください。

出荷時設定 1



- 号機設定スイッチ (SW2) で号機番号を設定する場合、接続できるドライバの台数は次のとおりです。
 - Modbus RTU (RS-485通信) で使用するとき: 最大で15台
 - FAネットワークで使用するとき: 最大で16台
- MEXE02** で号機番号を設定する場合、接続できるドライバの台数は最大で31台です。

■ Modbus RTU (RS-485通信) で使用するとき

接続できるドライバの台数は、最大で15台です。

SW2	号機番号 (サーバーアドレス)
0	0※
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

SW2	号機番号 (サーバーアドレス)
8	8
9	9
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

※ Modbusプロトコルの場合、号機番号(サーバーアドレス)0はブロードキャストモードで予約されているので、使用しないでください。

■ FAネットワークで使用するとき

接続できるドライバの台数は、最大で16台です。

SW2	号機番号 (サーバーアドレス)
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

SW2	号機番号 (サーバーアドレス)
8	8
9	9
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

8-6 終端抵抗


上位システムまたはネットワークコンバータから一番離れた位置(終端)にあるドライバは、終端抵抗を設定します。
終端抵抗設定スイッチ(SW3)をONにして、RS-485通信の終端抵抗(120 Ω)を有効にしてください。

出荷時設定 OFF

SW3	終端抵抗(120 Ω)
OFF	無効
ON	有効


■ Modbus RTU (RS-485通信)で使用するとき

終端抵抗を設定するドライバは1台になります。




■ FAネットワークで使用するとき


次のようなシステム構成の場合、終端抵抗を設定するドライバは2台になります。



9 設定と運転のながれ


 の内容は、本書で説明しています。

 の内容は、**AZ** シリーズ 機能編をご覧ください。

 は参照先を示しています。


memo 参照先のタイトル番号は変更になる場合があります。タイトル名で参照してください。

モーター・ドライバの設置、接続を行ないます

 5 設置
6 接続



パルス入力方式と分解能を設定します

 8 スイッチの設定



原点を確定します

 10 ガイダンス



基本電流と指令フィルタを設定します

 7 アドレス / コード一覧



ダイレクト I/O を割り付けます

 12 アドレス / コード一覧



座標を設定します

 2 運転操作



インフォメーションやアラームに関する設定を行ないます

 14 トラブルシューティング




パルスを入力してモーターを運転します

 10 ガイダンス

--- ※ パルス入力以外で運転する場合にご確認ください。

・原点復帰運転 ・ストアードデータ運転
・マクロ運転 ・ダイレクトデータ運転

 2 運転操作
5 Modbus RTU 制御 (RS-485 通信)
6 FA ネットワーク制御

10 ガイダンス

はじめてお使いになるときはここをご覧になり、運転のながれについてご理解ください。

この章では、出荷時設定の状態で行なえる運転について説明しています。

重要 モーターを動かすときは周囲の状況を確認し、安全を確保してから運転してください。




原点の確定は、最初に1回だけ行なってください。いったん原点を確定すれば、その後は設定する必要がありません。

■ 出荷時設定

設定内容	出荷時設定
パルス入力方式	SW1-No.3:OFF (2パルス入力方式)
分解能	SW1-No.4:OFF (1,000 P/R)

STEP 1 設置と接続を確認します



※1 当社のケーブルです。別途お買い求めください。

※2 制御電源を接続すると、主電源が遮断されたときもモニタを継続できます。必要に応じて接続してください。

※3 電源を間違えて配線すると、内部の入力回路が短絡するおそれがあるため、サーキットブレーカまたはサーキットプロテクタの接続を推奨します。

STEP 2 原点を確定します

工場出荷時は、原点が設定されていません。運転を行なう前に、必ず原点を確定してください。

原点の確定は、最初に1回だけ行なってください。いったん原点を確定すれば、その後は電源を遮断しても原点情報が保持されています。

原点を確定する方法には次の2種類があります。


- P-PRESET入力で原点を確定する。
- MEXE02で原点を確定する。

ここではP-PRESET入力で原点を確定する方法を説明します。MEXE02で原点を確定する方法は、AZシリーズ 機能編をご覧ください。



- 原点はNVメモリに書き込まれます。NVメモリの書き込み可能回数は、約10万回です。
- 電動アクチュエータによっては、出荷時に原点が確定されているものがあります。出荷時の原点から変更したいときだけ原点の確定を行なってください。

1. ALM-B出力、READY出力、およびPLS-RDY出力がONになっていることを確認します。
2. パルスを入力して、出力軸を原点にしたい位置まで動かします。
3. ALM-B出力、READY出力、およびPLS-RDY出力がONになっていることを確認し、P-PRESET入力をONにします。原点が確定され、HOME-END出力がONになります。




STEP 3 パルス列運転を行ないます

1. ALM-B出力、READY出力、およびPLS-RDY出力がONになっていることを確認します。
2. パルスを入力して、モーターを運転します。
2パルス入力方式の場合、パルスをCW入力に入力するとFWD方向、CCW入力に入力するとRVS方向へ運転します。
運転中は、READY出力がOFFになります。



2パルス入力方式の場合、CW入力とCCW入力を同時に入力しないでください。モーターが正常に動作しなくなります。

3. 運転が完了すると、READY出力がONになります。




STEP 4 高速原点復帰運転を行ないます

高速原点復帰運転とは、あらかじめ確定した絶対座標上の機械原点に戻る運転です。原点はABZOセンサで認識しているため、外部センサを使わずに通常の位置決め運転と同じ速度で原点復帰ができます。

ZHOME入力をONにすると、高速原点復帰が始まります。途中で運転停止信号をONにすると、モーターが停止します。

1. ALM-B出力、READY出力、およびPLS-RDY出力がONになっていることを確認します。
2. ZHOME入力をONにします。
高速原点復帰運転が始まります。
3. READY出力がOFFになったことを確認し、ZHOME入力をOFFにします。
モーターが機械原点に到達すると、HOME-END出力、READY出力、およびPLS-RDY出力がONになります。



STEP 5 運転できましたか？

いかがでしたか。うまく運転できたでしょうか。モーターが動かないときは、次の点を確認してください。

- POWER/ALARM LEDが赤色に点滅していませんか？
アラームが発生しています。詳細は、72ページをご覧ください。
- 主電源、制御電源、モーター、入出力信号用ケーブル、RS-485通信ケーブルは確実に接続されていますか？

11 IDシェアモード

この章では、miniドライバに特有なModbus RTUのIDシェアモードについて説明します。


IDシェアモード以外の方法で制御するときは、**AZシリーズ 機能編**と58ページ「12 アドレス/コード一覧」をご覧ください。

11-1 IDシェアモードの概要

IDシェアモードは、複数のサーバーで通信IDを共有する当社独自の送信モードです。

クライアントは複数のサーバーに対してクエリを送信します。サーバーは処理を実行し、サーバーごとにレスポンスを返信します。

IDシェアモードで読み出し/書き込みするには、IDシェアモードで動作するサーバーのグループ(シェアグループ)を設定する必要があります。



memo シェアグループを設定していても、ユニキャストモードやブロードキャストモードで通信することができません。

■ IDシェアモードの特徴

- クライアントから複数のサーバーに対して一斉にクエリを送信できます。ユニキャストモードに比べてサーバー間の同期性に優れています。
- 通信IDを共有しているサーバーに対して、クライアントからそれぞれ異なる情報を読み出し/書き込みできます。ブロードキャストモードと異なり、複数のサーバーに対して異なる情報を一度に書き込むことができます。
- クライアントからクエリが送信されるとサーバーは処理を実行し、サーバーごとに順次レスポンスを返信します。グループ送信と異なり、すべてのサーバーからレスポンスが返信されます。

■ 読み出しの概要

IDシェアモードでデータを読み出すときは、読み出すデータのIDを「Share read data」パラメータに設定しておく必要があります。読み出すデータのIDを「Share read data」パラメータに設定することで、IDシェアレジスタアドレス(※)の「Share read data」エリアを使って値を読み出すことができます。

※ IDシェアモード専用のアドレスです。

読み出すデータのIDを設定

レジスタアドレス	名称(パラメータ)	ID	読み出すデータ
上位:0990h(2448) 下位:0991h(2449)	Share read data 0	0040h(64)	現在アラーム
上位:0992h(2450) 下位:0993h(2451)	Share read data 1	007Ch(124)	ドライバ温度
上位:0994h(2452) 下位:0995h(2453)	Share read data 2	007Dh(125)	モーター温度

← ユニキャストモード
または**MEXE02**で設定

値の読み出し

IDシェアレジスタアドレス	名称(エリア)		値	読み出すデータ
上位:0000h(0) 下位:0001h(1)	Share read data 0	IDシェアモードで 読み出し	0	現在アラーム
上位:0002h(2) 下位:0003h(3)	Share read data 1		383	ドライバ温度
上位:0004h(4) 下位:0005h(5)	Share read data 2		426	モーター温度

書き込みの概要

IDシェアモードでデータを書き込むときは、書き込むデータのIDを「Share write data」パラメータに設定しておく必要があります。書き込むデータのIDを「Share write data」パラメータに設定することで、IDシェアレジスタアドレス(*)の「Share write data」エリアを使って値を書き込むことができます。

※ IDシェアモード専用のアドレスです。

書き込むデータのIDを設定


レジスタアドレス	名称(パラメータ)		ID	書き込むデータ
上位:09A8h(2472) 下位:09A9h(2473)	Share write data 0	ユニキャストモード またはMEXE02で設定	002Fh(47)	ダイレクトデータ運転 速度
上位:09AAh(2474) 下位:09ABh(2475)	Share write data 1		0030h(48)	ダイレクトデータ運転 起動・変速レート
上位:09ACh(2476) 下位:09ADh(2477)	Share write data 2		0031h(49)	ダイレクトデータ運転 停止レート

値の書き込み


IDシェアレジスタアドレス	名称(エリア)		値	書き込むデータ
上位:0000h(0) 下位:0001h(1)	Share write data 0	IDシェアモードで 書き込み	1,000	ダイレクトデータ運転 速度
上位:0002h(2) 下位:0003h(3)	Share write data 1		1,000	ダイレクトデータ運転 起動・変速レート
上位:0004h(4) 下位:0005h(5)	Share write data 2		2,000	ダイレクトデータ運転 停止レート

動作例

図のようなシェアグループを設定し、クライアントから位置決め運転の指令を送信したときの動作を説明します。



クライアントからシェアグループアドレス15にクエリを送信すると、サーバーアドレス1とサーバーアドレス2が位置決め運転を開始します。サーバーは処理を実行すると、順次レスポンスを返信します。レスポンスを返信する順番は「Share control local ID」パラメータで設定します。(⇒42ページ)




■ 対応するファンクションコード

IDシェアモードでサポートしているファンクションコードとメッセージ長は、次のとおりです。

ファンクションコード	機能	レジスタ数
03h	保持レジスタからの読み出し	1～24
10h	複数の保持レジスタへの書き込み	1～24
17h	複数の保持レジスタの読み出し/書き込み	読み出し: 1～24 書き込み: 1～24

11-2 IDシェアモードの設定のながれ

IDシェアモードでデータの読み出し/書き込みを行なうには、シェアグループと読み出し/書き込みするデータの設定が必要です。



11-3 シェアグループの設定

IDシェアモードで動作するグループ(シェアグループ)をドライバに設定します。シェアグループはユニキャストモードまたは**MEXE02**で設定できます。

■ 関連するパラメータ


パラメータを書き込むと、すぐに再計算とセットアップが行なわれます。

MEXE02 分類	レジスタアドレス		名称	内容	設定範囲	初期値
	上位	下位				
p11	0980h (2432)	0981h (2433)	Share control global ID	IDシェアモードで共有する通信IDを設定します。ここに設定した通信IDがシェアグループアドレスになります。「0」やドライバのサーバーアドレスと同じ値は設定しないでください。ドライバがIDシェアモードと認識できず、設定したデータとは異なる値を読み出し/書き込みしてしまいます。	-1 (IDシェアモードを使用しない)、 1~127 (共有する通信ID)	-1
	0982h (2434)	0983h (2435)	Share control number	通信IDを共有するサーバーの軸数を設定します。	1~31	1
	0984h (2436)	0985h (2437)	Share control local ID	サーバー識別用のIDを設定します。ここで設定したID順にデータの読み出し/書き込みが行なわれます。IDは「1」から連続して設定してください。	0 (IDシェアモードを使用しない)、 1~31 (サーバー識別用ID)	0

■ 設定例

ここでは、図のシェアグループを設定する方法について説明します。

シェアグループの設定には、ファンクションコードの「複数の保持レジスタへの書き込み(10h)」を使用します。



● 設定内容

内容	レジスタアドレス	サーバーアドレス1		サーバーアドレス2	
		書き込む値	10進数の表示	書き込む値	10進数の表示
Share control global ID (上位)	0980h (2432)	0000h	15	0000h	15
Share control global ID (下位)	0981h (2433)	000Fh		000Fh	
Share control number (上位)	0982h (2434)	0000h	2	0000h	2
Share control number (下位)	0983h (2435)	0002h		0002h	
Share control local ID (上位)	0984h (2436)	0000h	1	0000h	2
Share control local ID (下位)	0985h (2437)	0001h		0002h	

● 設定のながれ

1. ユニキャストモードで次のクエリを送信して、シェアグループをサーバーアドレス1のドライバに設定します。

クエリ(ユニキャストモード)

フィールド名称		データ	内容
サーバーアドレス		01h	サーバーアドレス1のドライバ
ファンクションコード		10h	複数の保持レジスタへの書き込み
データ	レジスタアドレス(上位)	09h	書き込みの起点となるレジスタアドレス =Share control global ID(上位) :0980h
	レジスタアドレス(下位)	80h	
	レジスタ数(上位)	00h	起点のレジスタアドレスから書き込むレジスタの数 =6個(0006h)
	レジスタ数(下位)	06h	
	バイト数	0Ch	クエリのレジスタ数の2倍の値=12
	レジスタアドレスのライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0980hの書き込み値 =Share control global ID(上位) :0000h
	レジスタアドレスのライト値(下位)	00h	
	レジスタアドレス+1のライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0981hの書き込み値 =Share control global ID(下位) :000Fh
	レジスタアドレス+1のライト値(下位)	0Fh	
	レジスタアドレス+2のライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0982hの書き込み値 =Share control number(上位) :0000h
	レジスタアドレス+2のライト値(下位)	00h	
	レジスタアドレス+3のライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0983hの書き込み値 =Share control number(下位) :0002h
	レジスタアドレス+3のライト値(下位)	02h	
	レジスタアドレス+4のライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0984hの書き込み値 =Share control local ID(上位) :0000h
	レジスタアドレス+4のライト値(下位)	00h	
	レジスタアドレス+5のライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0985hの書き込み値 =Share control local ID(下位) :0001h
	レジスタアドレス+5のライト値(下位)	01h	
エラーチェック(下位)		44h	CRC-16の計算結果
エラーチェック(上位)		D5h	

レスポンス(ユニキャストモード)

フィールド名称		データ	内容
サーバーアドレス		01h	クエリと同じ値
ファンクションコード		10h	クエリと同じ値
データ	レジスタアドレス(上位)	09h	クエリと同じ値
	レジスタアドレス(下位)	80h	
	レジスタ数(上位)	00h	クエリと同じ値
	レジスタ数(下位)	06h	
エラーチェック(下位)		42h	CRC-16の計算結果
エラーチェック(上位)		7Fh	

2. 手順1と同様に、シェアグループをサーバーアドレス2のドライバに設定します。



ユニキャストモードで設定したパラメータはRAMに保存されるため、主電源と制御電源を切ると消去されます。メンテナンスコマンドの「NVメモリー一括書き込み」を行なうと、パラメータはNVメモリーに保存されるため、主電源と制御電源を切っても保持されます。

11-4 読み出し/書き込みするデータの設定

読み出すデータを「Share read data」パラメータに、書き込むデータを「Share write data」パラメータに設定します。
データは、ユニキャストモードまたは**MEXE02**で設定できます。

■ 関連するパラメータ

パラメータを書き込むと、すぐに再計算とセットアップが行なわれます。

MEXE02 分類	レジスタアドレス		名称	内容	設定範囲	初期値
	上位	下位				
p11	0990h (2448)	0991h (2449)	Share read data 0	IDシェアモードで読み出しを行なうデータのIDを設定します。	ID一覧 ⇒45ページ	0
	0992h (2450)	0993h (2451)	Share read data 1			
	0994h (2452)	0995h (2453)	Share read data 2			
	0996h (2454)	0997h (2455)	Share read data 3			
	0998h (2456)	0999h (2457)	Share read data 4			
	099Ah (2458)	099Bh (2459)	Share read data 5			
	099Ch (2460)	099Dh (2461)	Share read data 6			
	099Eh (2462)	099Fh (2463)	Share read data 7			
	09A0h (2464)	09A1h (2465)	Share read data 8			
	09A2h (2466)	09A3h (2467)	Share read data 9			
	09A4h (2468)	09A5h (2469)	Share read data 10			
	09A6h (2470)	09A7h (2471)	Share read data 11			
	09A8h (2472)	09A9h (2473)	Share write data 0	IDシェアモードで書き込みを行なうデータのIDを設定します。	ID一覧 ⇒45ページ	0
	09AAh (2474)	09ABh (2475)	Share write data 1			
	09ACh (2476)	09ADh (2477)	Share write data 2			
	09AEh (2478)	09AFh (2479)	Share write data 3			
	09B0h (2480)	09B1h (2481)	Share write data 4			
	09B2h (2482)	09B3h (2483)	Share write data 5			
	09B4h (2484)	09B5h (2485)	Share write data 6			
	09B6h (2486)	09B7h (2487)	Share write data 7			
	09B8h (2488)	09B9h (2489)	Share write data 8			
	09BAh (2490)	09BBh (2491)	Share write data 9			
	09BCh (2492)	09BDh (2493)	Share write data 10			

MEXE02 分類	レジスタアドレス		名称	内容	設定範囲	初期値
	上位	下位				
p11	09BEh (2494)	09BFh (2495)	Share write data 11	IDシェアモードで書き込みを行なうデータのIDを設定します。	ID一覧 ⇒次表をご覧ください。	0

● 「Share read data」パラメータと「Share write data」パラメータに設定できるデータ

IDシェアモードで読み出し/書き込みができるデータを示します。データを設定するときは、表の「ID」を使用してください。
表の「R/W」は「READ/WRITE」を表わしています。

ID		名称	内容	R/W
Hex	Dec			
002Ch	44	ダイレクトデータ運転 運転データNo.	ダイレクトデータ運転で使用する運転データNo.を選択します。 【設定範囲】 0～255	R/W
002Dh	45	ダイレクトデータ運転 運転方式	ダイレクトデータ運転の運転方式を設定します。 【設定範囲】 0:設定なし 1:絶対位置決め 2:相対位置決め(指令位置基準) 3:相対位置決め(検出位置基準) 7:連続運転(位置制御) 8:ラウンド絶対位置決め 9:ラウンド近回り位置決め 10:ラウンドFWD方向絶対位置決め 11:ラウンドRVS方向絶対位置決め 12:ラウンド絶対押し当て 13:ラウンド近回り押し当て 14:ラウンドFWD方向押し当て 15:ラウンドRVS方向押し当て 16:連続運転(速度制御) 17:連続運転(押し当て) 18:連続運転(トルク) 20:絶対位置決め押し当て 21:相対位置決め押し当て(指令位置基準) 22:相対位置決め押し当て(検出位置基準)	R/W
002Eh	46	ダイレクトデータ運転 位置	ダイレクトデータ運転の目標位置を設定します。 【設定範囲】 -2,147,483,648～2,147,483,647 step	R/W
002Fh	47	ダイレクトデータ運転 速度	ダイレクトデータ運転の運転速度を設定します。 【設定範囲】 -4,000,000～4,000,000 Hz	R/W
0030h	48	ダイレクトデータ運転 起動・変速レート	ダイレクトデータ運転の起動・変速レートまたは起動・変速時間を設定します。 【設定範囲】 1～1,000,000,000 (1=0.001 kHz/s, 1=0.001 s, または 1=0.001 ms/kHz)	R/W
0031h	49	ダイレクトデータ運転 停止レート	ダイレクトデータ運転の停止レートまたは停止時間を設定します。 【設定範囲】 1～1,000,000,000 (1=0.001 kHz/s, 1=0.001 s, または 1=0.001 ms/kHz)	R/W
0032h	50	ダイレクトデータ運転 運転電流	ダイレクトデータ運転の運転電流を設定します。 【設定範囲】 0～1,000 (1=0.1 %)	R/W

ID		名称	内容	R/W
Hex	Dec			
0033h	51	ダイレクトデータ運転 反映トリガ	ダイレクトデータ運転の反映トリガを設定します。 【設定範囲】 -7:運転データNo. -6:方式 -5:位置 -4:速度 -3:起動・変速レート -2:停止レート -1:運転電流 0:無効 1:全データ反映	R/W
0034h	52	ダイレクトデータ運転 転送先	ダイレクトデータ運転中に、次のダイレクトデータが転送されたときの格納場所を選択します。 【設定範囲】 0:実行メモリ 1:バッファメモリ	R/W
003Ah	58	ドライバ入力指令 (2nd)	「ドライバ入力指令 (基準)」と同じ入力指令が自動で設定されます。	W
003Ch	60	ドライバ入力指令 (自動OFF)	「ドライバ入力指令 (基準)」と同じ入力指令が自動で設定されます。このコマンドで入力信号をONにすると、250 μ s後に自動でOFFになります。	W
003Eh	62	ドライバ入力指令 (基準)	ドライバへの入力指令を設定します。	W
003Fh	63	ドライバ出力状態	ドライバの出力状態を取得します。	R
0040h	64	現在アラーム	現在発生中のアラームコードを示します。	R
0056h	86	現在通信エラー	前回受信した通信エラーコードを示します。	R
0063h	99	指令位置	現在の指令位置を示します。ラウンド機能が有効のときは、ラウンド座標上の値が表示されます。	R
0064h	100	指令速度 (r/min)	現在の指令速度を示します。(r/min)	R
0065h	101	指令速度 (Hz)	現在の指令速度を示します。(Hz)	R
0066h	102	検出位置	現在の検出位置を示します。	R
0067h	103	検出速度 (r/min)	現在の検出速度を示します。(r/min)	R
0068h	104	検出速度 (Hz)	現在の検出速度を示します。(Hz)	R
006Ah	106	ダイレクトI/O	ダイレクト入出力の状態を示します。 (bitの配置⇒59ページ)	R
006Bh	107	トルクモニタ	現在のトルクを、励磁最大静止トルクに対する割合で示します。	R
006Dh	109	積算負荷モニタ	運転中の負荷の積算値を示します。(内部単位) モーターの回転方向に関係なく、負荷を積算します。 積算負荷モニタの詳細は AZ シリーズ 機能編をご覧ください。	R
007Ch	124	ドライバ温度	現在のドライバ温度を示します。(1=0.1 $^{\circ}$ C)	R
007Dh	125	モーター温度	現在のモーター温度を示します。(1=0.1 $^{\circ}$ C)	R
007Eh	126	ODOメーター	モーターの積算走行距離を回転数で示します。(1=0.1 krev) お客様側ではクリアできません。	R
007Fh	127	TRIPメーター	モーターの走行距離を回転数で示します。(1=0.1 krev) お客様側でクリアできます。	R
00A1h	161	主電源通電時間	主電源を投入してから経過した時間を分単位で示します。	R
00A2h	162	制御電源投入回数	制御電源を投入した回数を示します。	R
00A3h	163	インバータ電圧	ドライバのインバータ電圧を示します。(1=0.1 V)	R
00A4h	164	主電源電圧	主電源電圧を示します。(1=0.1 V)	R
00A9h	169	BOOTからの経過時間	制御電源を投入してから経過した時間を示します。制御電源を接続しないドライバは、主電源を投入してから経過した時間になります。	R
00ACh	172	RS-485通信正常受信 フレームカウンタ(すべて)	受信した正常フレーム数を示します。	R
00ADh	173	RS-485通信正常受信 フレームカウンタ(自局宛)	自局宛に受信した正常フレーム数を示します。	R

ID		名称	内容	R/W
Hex	Dec			
00B8h	184	I/Oステータス1	内部I/OのON/OFF状態を示します。 (bitの配置⇒59ページ)	R
00B9h	185	I/Oステータス2		R
00BAh	186	I/Oステータス3		R
00BBh	187	I/Oステータス4		R
00BCh	188	I/Oステータス5		R
00BDh	189	I/Oステータス6		R
00BEh	190	I/Oステータス7		R
00BFh	191	I/Oステータス8		R
00C0h	192	アラームのリセット	現在発生中のアラームを解除します。アラームの種類によっては解除できないものがあります。	W
00D3h	211	インフォメーションのクリア	インフォメーションを解除します。	W

■ 読み出すデータの設定例

データの設定には、ファンクションコードの「複数の保持レジスタへの書き込み(10h)」を使用します。

ここでは、「現在アラーム」、「ドライバ温度」、「モーター温度」を、サーバーアドレス1とサーバーアドレス2の「Share read data」パラメータに設定する例を説明します。

● 設定内容

内容	レジスタアドレス	読み出すデータ	ID	
			Hex	Dec
Share read data 0(上位)	0990h(2448)	現在アラーム	0000h	64
Share read data 0(下位)	0991h(2449)		0040h	
Share read data 1(上位)	0992h(2450)	ドライバ温度	0000h	124
Share read data 1(下位)	0993h(2451)		007Ch	
Share read data 2(上位)	0994h(2452)	モーター温度	0000h	125
Share read data 2(下位)	0995h(2453)		007Dh	



サーバーアドレスごとに異なるデータを設定することもできます。

● 設定例

サーバーアドレス1:現在アラーム、ドライバ温度、モーター温度

サーバーアドレス2:ODOメーター、TRIPメーター、主電源通電時間

● 設定のながれ

1. ユニキャストモードで次のクエリを送信して、読み出すデータをサーバーアドレス1のドライバに設定します。

クエリ(ユニキャストモード)

フィールド名称		データ	内容
サーバーアドレス		01h	サーバーアドレス1のドライバ
ファンクションコード		10h	複数の保持レジスタへの書き込み
データ	レジスタアドレス(上位)	09h	書き込みの起点となるレジスタアドレス = Share read data 0(上位) :0990h
	レジスタアドレス(下位)	90h	
	レジスタ数(上位)	00h	起点のレジスタアドレスから書き込むレジスタの数 = 6個(0006h)
	レジスタ数(下位)	06h	
	バイト数	0Ch	クエリのレジスタ数の2倍の値
	レジスタアドレスのライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0990h、0991hの書き込み値 = 現在アラームのID(0000h、0040h)
	レジスタアドレスのライト値(下位)	00h	
	レジスタアドレス+1のライト値(上位)	00h	
	レジスタアドレス+1のライト値(下位)	40h	
	レジスタアドレス+2のライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0992h、0993hの書き込み値 = ドライバ温度のID(0000h、007Ch)
	レジスタアドレス+2のライト値(下位)	00h	
	レジスタアドレス+3のライト値(上位)	00h	
	レジスタアドレス+3のライト値(下位)	7Ch	
	レジスタアドレス+4のライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0994h、0995hの書き込み値 = モーター温度のID(0000h、007Dh)
	レジスタアドレス+4のライト値(下位)	00h	
	レジスタアドレス+5のライト値(上位)	00h	
	レジスタアドレス+5のライト値(下位)	7Dh	
エラーチェック(下位)		10h	CRC-16の計算結果
エラーチェック(上位)		C1h	

レスポンス(ユニキャストモード)

フィールド名称		データ	内容
サーバーアドレス		01h	クエリと同じ値
ファンクションコード		10h	クエリと同じ値
データ	レジスタアドレス(上位)	09h	クエリと同じ値
	レジスタアドレス(下位)	90h	
	レジスタ数(上位)	00h	クエリと同じ値
	レジスタ数(下位)	06h	
エラーチェック(下位)		43h	CRC-16の計算結果
エラーチェック(上位)		BAh	

2. 手順1と同様に、読み出すデータをサーバーアドレス2のドライバに設定します。



ユニキャストモードで設定したパラメータはRAMに保存されるため、主電源と制御電源を切ると消去されます。メンテナンスコマンドの「NVメモリー一括書き込み」を行なうと、パラメータはNVメモリに保存されるため、主電源と制御電源を切っても保持されます。

■ 書き込むデータの設定例

パラメータの設定には、ファンクションコードの「複数の保持レジスタへの書き込み(10h)」を使用します。
 ここでは、「ダイレクトデータ運転 速度」、「ダイレクトデータ運転 起動・変速レート」、「ダイレクトデータ運転 停止レート」を、サーバーアドレス1とサーバーアドレス2の「Share write data」パラメータに設定する例を説明します。

● 設定内容

内容	レジスタアドレス	書き込むデータ	ID	
			Hex	Dec
Share write data 0(上位)	09A8h(2472)	ダイレクトデータ運転 速度	0000h	47
Share write data 0(下位)	09A9h(2473)		002Fh	
Share write data 1(上位)	09AAh(2474)	ダイレクトデータ運転 起動・変速レート	0000h	48
Share write data 1(下位)	09ABh(2475)		0030h	
Share write data 2(上位)	09ACh(2476)	ダイレクトデータ運転 停止レート	0000h	49
Share write data 2(下位)	09ADh(2477)		0031h	



サーバーアドレスごとに異なるデータを設定することもできます。

● 設定例

- サーバーアドレス1: ダイレクトデータ運転 速度、ダイレクトデータ運転 起動・変速レート、ダイレクトデータ運転 停止レート
- サーバーアドレス2: ダイレクトデータ運転 運転データNo.、ダイレクトデータ運転 運転方式、ダイレクトデータ運転 運転電流

● 設定のながれ

- ユニキャストモードで次のクエリを送信して、書き込むデータをサーバーアドレス1のドライバに設定します。

クエリ(ユニキャストモード)

フィールド名称		データ	内容
サーバーアドレス		01h	サーバーアドレス1のドライバ
ファンクションコード		10h	複数の保持レジスタへの書き込み
データ	レジスタアドレス(上位)	09h	書き込みの起点となるレジスタアドレス =Share write data 0(上位) :09A8h
	レジスタアドレス(下位)	A8h	
	レジスタ数(上位)	00h	起点のレジスタアドレスから書き込むレジスタの数 =6個(0006h)
	レジスタ数(下位)	06h	
	バイト数	0Ch	クエリのレジスタ数の2倍の値
	レジスタアドレスのライト値(上位)	00h	レジスタアドレス09A8h、09A9hの書き込み値 =ダイレクトデータ運転 速度のID(0000h、002Fh)
	レジスタアドレスのライト値(下位)	00h	
	レジスタアドレス+1のライト値(上位)	00h	
	レジスタアドレス+1のライト値(下位)	2Fh	
	レジスタアドレス+2のライト値(上位)	00h	レジスタアドレス09AAh、09ABhの書き込み値 =ダイレクトデータ運転 起動・変速レートのID (0000h、0030h)
	レジスタアドレス+2のライト値(下位)	00h	
	レジスタアドレス+3のライト値(上位)	00h	
	レジスタアドレス+3のライト値(下位)	30h	
	レジスタアドレス+4のライト値(上位)	00h	レジスタアドレス09ACh、09ADhの書き込み値 =ダイレクトデータ運転 停止レートのID(0000h、0031h)
	レジスタアドレス+4のライト値(下位)	00h	
	レジスタアドレス+5のライト値(上位)	00h	
	レジスタアドレス+5のライト値(下位)	31h	
エラーチェック(下位)		FAh	CRC-16の計算結果
エラーチェック(上位)		DAh	

レスポンス(ユニキャストモード)

フィールド名称		データ	内容
サーバーアドレス		01h	クエリと同じ値
ファンクションコード		10h	クエリと同じ値
データ	レジスタアドレス(上位)	09h	クエリと同じ値
	レジスタアドレス(下位)	A8h	
	レジスタ数(上位)	00h	クエリと同じ値
	レジスタ数(下位)	06h	
エラーチェック(下位)		C2h	CRC-16の計算結果
エラーチェック(上位)		77h	

2. 手順1と同様に、書き込むデータをサーバーアドレス2のドライバに設定します。

memo ユニキャストモードで設定したパラメータはRAMに保存されるため、主電源と制御電源を切ると消去されます。メンテナンスコマンドの「NVメモリー一括書き込み」を行なうと、パラメータはNVメモリに保存されるため、主電源と制御電源を切っても保持されます。

11-5 読み出し/書き込みの実行

IDシェアモードで、データの読み出し/書き込みを行ないます。

データの読み出し/書き込みに使用するファンクションコードは次のとおりです。

- ・読み出しのみ:保持レジスタからの読み出し(03h)
- ・書き込みのみ:複数の保持レジスタへの書き込み(10h)
- ・読み出し/書き込み:複数の保持レジスタの読み出し/書き込み(17h)

ファンクションコードの「複数の保持レジスタの読み出し/書き込み(17h)」を使用する場合、先に書き込みが実行され、その後、読み出しが実行されます。クエリは読み出し→書き込みの順に送信されます。送信する順番は変更できません。

■ 読み出し

IDシェアレジスタアドレスの「Share read data」エリアを使って値(16 bit)を読み出します。連続するレジスタを最大24個(24×16 bit)まで読み出せます。

値は上位と下位を同時に読み出してください。同時に読み出さないと、値が不正になる場合があります。

複数の保持レジスタを読み出すときは、IDシェアレジスタアドレスの順に実行されます。

「Share read data」エリアのIDシェアレジスタアドレス

IDシェアレジスタアドレス		名称	IDシェアレジスタアドレス		名称
上位	下位		上位	下位	
0000h(0)	0001h(1)	Share read data 0	000Ch(12)	000Dh(13)	Share read data 6
0002h(2)	0003h(3)	Share read data 1	000Eh(14)	000Fh(15)	Share read data 7
0004h(4)	0005h(5)	Share read data 2	0010h(16)	0011h(17)	Share read data 8
0006h(6)	0007h(7)	Share read data 3	0012h(18)	0013h(19)	Share read data 9
0008h(8)	0009h(9)	Share read data 4	0014h(20)	0015h(21)	Share read data 10
000Ah(10)	000Bh(11)	Share read data 5	0016h(22)	0017h(23)	Share read data 11

■ 書き込み

IDシェアレジスタアドレスの「Share write data」エリアを使って値(16 bit)を書き込みます。最大24個(24×16 bit)のレジスタに書き込むことができます。

値は上位と下位を同時に書き込んでください。同時に書き込まないと、値が不正になる場合があります。

書き込みは、IDシェアレジスタアドレスの順に実行されます。範囲外のデータなど、一部のデータによって例外応答が返信されたときでも、他のデータは正常に書き込まれている場合があります。

「Share write data」エリアのIDシェアレジスタアドレス

IDシェアレジスタアドレス		名称	IDシェアレジスタアドレス		名称
上位	下位		上位	下位	
0000h(0)	0001h(1)	Share write data 0	000Ch(12)	000Dh(13)	Share write data 6
0002h(2)	0003h(3)	Share write data 1	000Eh(14)	000Fh(15)	Share write data 7
0004h(4)	0005h(5)	Share write data 2	0010h(16)	0011h(17)	Share write data 8
0006h(6)	0007h(7)	Share write data 3	0012h(18)	0013h(19)	Share write data 9
0008h(8)	0009h(9)	Share write data 4	0014h(20)	0015h(21)	Share write data 10
000Ah(10)	000Bh(11)	Share write data 5	0016h(22)	0017h(23)	Share write data 11

■ 読み出しの例

サーバーアドレス1とサーバーアドレス2から、「現在アラーム」、「ドライバ温度」、「モーター温度」を読み出します。

内容	IDシェアレジスタアドレス	サーバーアドレス1		サーバーアドレス2	
		読み出される値	10進数の表示	読み出される値	10進数の表示
現在アラーム(上位)	0000h(0) : Share read data 0(上位)	0000h	0	0000h	48
現在アラーム(下位)	0001h(1) : Share read data 0(下位)	0000h		0030h	
ドライバ温度(上位)	0002h(2) : Share read data 1(上位)	0000h	383	0000h	450
ドライバ温度(下位)	0003h(3) : Share read data 1(下位)	017Fh		01C2h	
モーター温度(上位)	0004h(4) : Share read data 2(上位)	0000h	426	0000h	538
モーター温度(下位)	0005h(5) : Share read data 2(下位)	01AAh		021Ah	

クエリ (IDシェアモード)

フィールド名称		データ	内容
サーバーアドレス		0Fh	シェアグループアドレス15
ファンクションコード		03h	保持レジスタからの読み出し
データ	IDシェアレジスタアドレス(上位)	00h	読み出しの起点となるIDシェアレジスタアドレス =Share read data 0(上位) :0000h
	IDシェアレジスタアドレス(下位)	00h	
	レジスタ数(上位)	00h	起点のIDシェアレジスタアドレスから読み出す レジスタの数=14個(000Eh) ※
	レジスタ数(下位)	0Eh	
エラーチェック(下位)		C5h	CRC-16の計算結果
エラーチェック(上位)		20h	

※ レジスタ数=(読み出しを行なうIDシェアレジスタアドレス数+1) × Share control number

- 読み出しを行なうレジスタアドレス数:6(0000h~0005h)
- +1:サーバー間エラーチェック
- Share control number:2



IDシェアモードのレジスタ数は、RS-485通信の他の送信モードとは算出方法が異なりますのでご注意ください。

レスポンス (IDシェアモード)

フィールド名称		データ	内容	
サーバアドレス		0Fh	クエリと同じ値	
ファンクションコード		03h	クエリと同じ値	
データ	バイト数	1Ch	クエリのレジスタ数の2倍の値	
	※1	IDシェアレジスタアドレスのリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0000hの
		IDシェアレジスタアドレスのリード値(下位)	00h	読み出し値=現在アラーム(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0001hの
		IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(下位)	00h	読み出し値=現在アラーム(下位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの
		IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(下位)	00h	読み出し値=ドライバ温度(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(上位)	01h	IDシェアレジスタアドレス0003hの
		IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(下位)	7Fh	読み出し値=ドライバ温度(下位) :017Fh
		IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの
		IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(下位)	00h	読み出し値=モーター温度(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(上位)	01h	IDシェアレジスタアドレス0005hの
		IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(下位)	AAh	読み出し値=モーター温度(下位) :01AAh
		サーバ間用エラーチェック(下位) ※3	B6h	CRC-16の計算結果
		サーバ間用エラーチェック(上位) ※3	10h	(モニタ値によって値が変わります。)
	データ	※2	IDシェアレジスタアドレスのリード値(上位)	00h
IDシェアレジスタアドレスのリード値(下位)			00h	読み出し値=現在アラーム(上位) :0000h
IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(上位)			00h	IDシェアレジスタアドレス0001hの
IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(下位)			30h	読み出し値=現在アラーム(下位) :0030h
IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(上位)			00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの
IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(下位)			00h	読み出し値=ドライバ温度(上位) :0000h
IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(上位)			01h	IDシェアレジスタアドレス0003hの
IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(下位)			C2h	読み出し値=ドライバ温度(下位) :01C2h
IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(上位)			00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの
IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(下位)			00h	読み出し値=モーター温度(上位) :0000h
IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(上位)			02h	IDシェアレジスタアドレス0005hの
IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(下位)			1Ah	読み出し値=モーター温度(下位) :021Ah
サーバ間用エラーチェック(下位) ※3			ACh	CRC-16の計算結果
サーバ間用エラーチェック(上位) ※3			AAh	(モニタ値によって値が変わります。)
エラーチェック(下位)		00h	CRC-16の計算結果	
エラーチェック(上位)		00h		

※1 サーバアドレス1 (Share control local ID:1)

※2 サーバアドレス2 (Share control local ID:2)

※3 各サーバにデータが送られるたびに、それまでに送られたデータのエラーチェックを行ないます。

■ 書き込みの例

「ダイレクトデータ運転 速度」、「ダイレクトデータ運転 起動・変速レート」、「ダイレクトデータ運転 停止レート」をサーバーアドレス1とサーバーアドレス2に書き込みます。

内容	IDシェアレジスタアドレス	サーバーアドレス1		サーバーアドレス2	
		書き込む値	10進数の表示	書き込む値	10進数の表示
ダイレクトデータ運転 速度(上位)	0000h(0) :Share write data 0(上位)	0000h	1,000	0000h	2,000
ダイレクトデータ運転 速度(下位)	0001h(1) :Share write data 0(下位)	03E8h		07D0h	
ダイレクトデータ運転 起動・変速レート(上位)	0002h(2) :Share write data 1(上位)	0000h	1,000	0000h	2,000
ダイレクトデータ運転 起動・変速レート(下位)	0003h(3) :Share write data 1(下位)	03E8h		07D0h	
ダイレクトデータ運転 停止レート(上位)	0004h(4) :Share write data 2(上位)	0000h	2,000	0000h	5,000
ダイレクトデータ運転 停止レート(下位)	0005h(5) :Share write data 2(下位)	07D0h		1388h	

クエリ (IDシェアモード)

フィールド名称		データ	内容
サーバーアドレス		0Fh	シェアグループアドレス15
ファンクションコード		10h	複数の保持レジスタへの書き込み
データ	IDシェアレジスタアドレス(上位)	00h	書き込みの起点となるIDシェアレジスタアドレス=Share write data 0(上位) : 0000h
	IDシェアレジスタアドレス(下位)	00h	
	レジスタ数(上位)	00h	起点のIDシェアレジスタアドレスから書き込むレジスタの数=12個(000Ch) ※1
	レジスタ数(下位)	0Ch	
	バイト数	18h	クエリのレジスタ数の2倍の値
	※2	IDシェアレジスタアドレスのライト値(上位)	IDシェアレジスタアドレス0000hの書き込み値=ダイレクトデータ運転 速度(上位) : 0000h
		IDシェアレジスタアドレスのライト値(下位)	
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(上位)	IDシェアレジスタアドレス0001hの書き込み値=ダイレクトデータ運転 速度(下位) : 03E8h
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(下位)	
		IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(上位)	IDシェアレジスタアドレス0002hの書き込み値=ダイレクトデータ運転 起動・変速レート(上位) : 0000h
		IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(下位)	
		IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(上位)	IDシェアレジスタアドレス0003hの書き込み値=ダイレクトデータ運転 起動・変速レート(下位) : 03E8h
		IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(下位)	
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(上位)	IDシェアレジスタアドレス0004hの書き込み値=ダイレクトデータ運転 停止レート(上位) : 0000h
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(下位)	
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(上位)	IDシェアレジスタアドレス0005hの書き込み値=ダイレクトデータ運転 停止レート(下位) : 07D0h
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(下位)	

フィールド名称		データ	内容	
データ	※3	IDシェアレジスタアドレスのライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0000hの書き込み値=ダイレクトデータ運転 速度(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレスのライト値(下位)	00h	
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(上位)	07h	IDシェアレジスタアドレス0001hの書き込み値=ダイレクトデータ運転 速度(下位) :07D0h
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(下位)	D0h	
		IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの書き込み値=ダイレクトデータ運転 起動・変速レート(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(下位)	00h	
		IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(上位)	07h	IDシェアレジスタアドレス0003hの書き込み値=ダイレクトデータ運転 起動・変速レート(下位) :07D0h
		IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(下位)	D0h	
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの書き込み値=ダイレクトデータ運転 停止レート(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(下位)	00h	
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(上位)	13h	IDシェアレジスタアドレス0005hの書き込み値=ダイレクトデータ運転 停止レート(下位) :1388h
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(下位)	88h	
	エラーチェック(下位)		99h	CRC-16の計算結果
	エラーチェック(上位)		21h	

※1 レジスタ数 = (Share control number) × 書き込みを行なうIDシェアレジスタアドレス数

- Share control number:2
- 書き込みを行なうレジスタアドレス数:6 (0000h~0005h)

※2 サーバアドレス1 (Share control local ID:1)

※3 サーバアドレス2 (Share control local ID:2)

重要 IDシェアモードのレジスタ数は、RS-485通信の他の送信モードとは算出方法が異なりますのでご注意ください。

レスポンス (IDシェアモード)

フィールド名称		データ	内容
サーバアドレス		0Fh	クエリと同じ値
ファンクションコード		10h	クエリと同じ値
データ	IDシェアレジスタアドレス(上位)	00h	クエリと同じ値
	IDシェアレジスタアドレス(下位)	00h	
	レジスタ数(上位)	00h	クエリと同じ値
	レジスタ数(下位)	0Ch	
エラーチェック(下位)		C1h	CRC-16の計算結果
エラーチェック(上位)		22h	

■ 読み出し/書き込みの例

「ダイレクトデータ運転 速度」、「ダイレクトデータ運転 起動・変速レート」、「ダイレクトデータ運転 停止レート」の値を書き込んでから、「現在アラーム」、「ドライバ温度」、「モーター温度」を読み出します。

内容	IDシェアレジスタアドレス	サーバーアドレス1		サーバーアドレス2	
		書き込む値	10進数の表示	書き込む値	10進数の表示
ダイレクトデータ運転 速度 (上位)	0000h (0) : Share write data 0 (上位)	0000h	1,000	0000h	2,000
ダイレクトデータ運転 速度 (下位)	0001h (1) : Share write data 0 (下位)	03E8h		07D0h	
ダイレクトデータ運転 起動・変速レート (上位)	0002h (2) : Share write data 1 (上位)	0000h	1,000	0000h	2,000
ダイレクトデータ運転 起動・変速レート (下位)	0003h (3) : Share write data 1 (下位)	03E8h		07D0h	
ダイレクトデータ運転 停止レート (上位)	0004h (4) : Share write data 2 (上位)	0000h	2,000	0000h	5,000
ダイレクトデータ運転 停止レート (下位)	0005h (5) : Share write data 2 (下位)	07D0h		1388h	

内容	IDシェアレジスタアドレス	サーバーアドレス1		サーバーアドレス2	
		読み出される値	10進数の表示	読み出される値	10進数の表示
現在アラーム (上位)	0000h (0) : Share read data 0 (上位)	0000h	0	0000h	48
現在アラーム (下位)	0001h (1) : Share read data 0 (下位)	0000h		0030h	
ドライバ温度 (上位)	0002h (2) : Share read data 1 (上位)	0000h	383	0000h	450
ドライバ温度 (下位)	0003h (3) : Share read data 1 (下位)	017Fh		01C2h	
モーター温度 (上位)	0004h (4) : Share read data 2 (上位)	0000h	426	0000h	538
モーター温度 (下位)	0005h (5) : Share read data 2 (下位)	01AAh		021Ah	

クエリ (IDシェアモード)

フィールド名称		データ	内容
サーバーアドレス		0Fh	シェアグループアドレス15
ファンクションコード		17h	複数の保持レジスタの読み出し/書き込み
データ	(読み出し) IDシェアレジスタアドレス (上位)	00h	読み出しの起点となるIDシェアレジスタアドレス = Share read data 0 (上位) : 0000h
	(読み出し) IDシェアレジスタアドレス (下位)	00h	
	(読み出し) レジスタ数 (上位)	00h	起点のIDシェアレジスタアドレスから読み出すレジスタの数 = 14個 (000Eh) ※1
	(読み出し) レジスタ数 (下位)	0Eh	
	(書き込み) IDシェアレジスタアドレス (上位)	00h	書き込みの起点となるIDシェアレジスタアドレス = Share write data 0 (上位) : 0000h
	(書き込み) IDシェアレジスタアドレス (下位)	00h	
	(書き込み) レジスタ数 (上位)	00h	起点のIDシェアレジスタアドレスから書き込むレジスタの数 = 12個 (000Ch) ※2
	(書き込み) レジスタ数 (下位)	0Ch	
(書き込み) バイト数		18h	クエリのレジスタ数の2倍の値

フィールド名称		データ	内容	
データ	※3	IDシェアレジスタアドレスのライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0000hの書き込み値＝ダイレクトデータ運転 速度(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレスのライト値(下位)	00h	
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(上位)	03h	IDシェアレジスタアドレス0001hの書き込み値＝ダイレクトデータ運転 速度(下位) :03E8h
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(下位)	E8h	
		IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの書き込み値＝ダイレクトデータ運転 起動・変速レート(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(下位)	00h	
		IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(上位)	03h	IDシェアレジスタアドレス0003hの書き込み値＝ダイレクトデータ運転 起動・変速レート(下位) :03E8h
		IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(下位)	E8h	
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの書き込み値＝ダイレクトデータ運転 停止レート(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(下位)	00h	
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(上位)	07h	IDシェアレジスタアドレス0005hの書き込み値＝ダイレクトデータ運転 停止レート(下位) :07D0h
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(下位)	D0h	
	※4	IDシェアレジスタアドレスのライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0000hの書き込み値＝ダイレクトデータ運転 速度(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレスのライト値(下位)	00h	
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(上位)	07h	IDシェアレジスタアドレス0001hの書き込み値＝ダイレクトデータ運転 速度(下位) :07D0h
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(下位)	D0h	
		IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの書き込み値＝ダイレクトデータ運転 起動・変速レート(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(下位)	00h	
		IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(上位)	07h	IDシェアレジスタアドレス0003hの書き込み値＝ダイレクトデータ運転 起動・変速レート(下位) :07D0h
		IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(下位)	D0h	
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの書き込み値＝ダイレクトデータ運転 停止レート(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(下位)	00h	
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(上位)	13h	IDシェアレジスタアドレス0005hの書き込み値＝ダイレクトデータ運転 停止レート(下位) :1388h
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(下位)	88h	
エラーチェック(下位)		A2h	CRC-16の計算結果	
エラーチェック(上位)		94h		

※1 レジスタ数 = (読み出しを行なうIDシェアレジスタアドレス数+1) × Share control number

- 読み出しを行なうレジスタアドレス数:6 (0000h~0005h)
- +1:サーバー間エラーチェック
- Share control number:2

※2 レジスタ数 = (Share control number) × 書き込みを行なうIDシェアレジスタアドレス数

- Share control number:2
- 書き込みを行なうレジスタアドレス数:6 (0000h~0005h)

※3 サーバーアドレス1(Share control local ID:1)

※4 サーバーアドレス2(Share control local ID:2)

重要 IDシェアモードのレジスタ数は、RS-485通信の他の送信モードとは算出方法が異なりますのでご注意ください。

レスポンス (IDシェアモード)

フィールド名称			データ	内容
サーバアドレス			0Fh	クエリと同じ値
ファンクションコード			17h	クエリと同じ値
データ	(読み出し)バイト数		1Ch	クエリのレジスタ数の2倍の値
	※1	IDシェアレジスタアドレスのリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0000hの
		IDシェアレジスタアドレスのリード値(下位)	00h	読み出し値=現在アラーム(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0001hの
		IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(下位)	00h	読み出し値=現在アラーム(下位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの
		IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(下位)	00h	読み出し値=ドライバ温度(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(上位)	01h	IDシェアレジスタアドレス0003hの
		IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(下位)	7Fh	読み出し値=ドライバ温度(下位) :017Fh
		IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの
		IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(下位)	00h	読み出し値=モーター温度(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(上位)	01h	IDシェアレジスタアドレス0005hの
		IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(下位)	AAh	読み出し値=モーター温度(下位) :01AAh
		サーバー間用エラーチェック(下位)※3	A2h	CRC-16の計算結果 (モニタ値によって値が変わります。)
		サーバー間用エラーチェック(上位)※3	04h	
	※2	IDシェアレジスタアドレスのリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0000hの
		IDシェアレジスタアドレスのリード値(下位)	00h	読み出し値=現在アラーム(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0001hの
		IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(下位)	30h	読み出し値=現在アラーム(下位) :0030h
		IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの
		IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(下位)	00h	読み出し値=ドライバ温度(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(上位)	01h	IDシェアレジスタアドレス0003hの
		IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(下位)	C2h	読み出し値=ドライバ温度(下位) :01C2h
		IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの
		IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(下位)	00h	読み出し値=モーター温度(上位) :0000h
		IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(上位)	02h	IDシェアレジスタアドレス0005hの
		IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(下位)	1Ah	読み出し値=モーター温度(下位) :021Ah
		サーバー間用エラーチェック(下位)※3	ACh	CRC-16の計算結果 (モニタ値によって値が変わります。)
		サーバー間用エラーチェック(上位)※3	AAh	
エラーチェック(下位)			00h	CRC-16の計算結果
エラーチェック(上位)			00h	

※1 サーバアドレス1 (Share control local ID:1)

※2 サーバアドレス2 (Share control local ID:2)

※3 各サーバーにデータが送られるたびに、それまでに送られたデータのエラーチェックを行いません。

12 アドレス/コード一覧

この章で説明していないアドレス/コードについては、**AZ**シリーズ 機能編をご覧ください。

この章では次の内容を記載しています。

- ・本製品に特有のアドレス/コード
- ・**AZ**シリーズ 機能編に記載されているアドレス/コードのうち、本製品に対応していないもの

12-1 本製品に特有のアドレス/コード

ここでは、次のアドレス/コードを記載しています。

- ・本製品に特有のアドレス/コード
- ・**AZ**シリーズ 機能編に記載されているアドレス/コードのうち、内容が本製品に特有のもの

■ モニタコマンド

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	内容	FAネットワーク 命令コード																																																																																									
上位	下位																																																																																												
00D4h (212)	00D5h (213)	ダイレクトI/O	ダイレクト入出力、拡張入力、および仮想入力の状態を示します。 (bitの配置⇒59ページ)	206Ah (8298)																																																																																									
0148h (328)	0149h (329)	主電源電圧	主電源の電圧を示します。(1=0.1 V)	20A4h (8356)																																																																																									
014Ah (330)	014Bh (331)	DIP SW	機能設定スイッチ (SW1) の入力状態を示します。 読み出された値と機能設定スイッチ (SW1) の関係は次のとおりです。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">READの値</th><th colspan="4">SW1</th></tr> <tr> <th>No.4</th><th>No.3</th><th>No.2</th><th>No.1</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td></tr> <tr><td>1</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>2</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td></tr> <tr><td>3</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>4</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td></tr> <tr><td>5</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>6</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td></tr> <tr><td>7</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>8</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td></tr> <tr><td>9</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>10</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td></tr> <tr><td>11</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>12</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td></tr> <tr><td>13</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>14</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td></tr> <tr><td>15</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr> </tbody> </table>	READの値	SW1				No.4	No.3	No.2	No.1	0	ON	ON	ON	ON	1	ON	ON	ON	OFF	2	ON	ON	OFF	ON	3	ON	ON	OFF	OFF	4	ON	OFF	ON	ON	5	ON	OFF	ON	OFF	6	ON	OFF	OFF	ON	7	ON	OFF	OFF	OFF	8	OFF	ON	ON	ON	9	OFF	ON	ON	OFF	10	OFF	ON	OFF	ON	11	OFF	ON	OFF	OFF	12	OFF	OFF	ON	ON	13	OFF	OFF	ON	OFF	14	OFF	OFF	OFF	ON	15	OFF	OFF	OFF	OFF	20A5h (8357)
READの値	SW1																																																																																												
	No.4	No.3	No.2	No.1																																																																																									
0	ON	ON	ON	ON																																																																																									
1	ON	ON	ON	OFF																																																																																									
2	ON	ON	OFF	ON																																																																																									
3	ON	ON	OFF	OFF																																																																																									
4	ON	OFF	ON	ON																																																																																									
5	ON	OFF	ON	OFF																																																																																									
6	ON	OFF	OFF	ON																																																																																									
7	ON	OFF	OFF	OFF																																																																																									
8	OFF	ON	ON	ON																																																																																									
9	OFF	ON	ON	OFF																																																																																									
10	OFF	ON	OFF	ON																																																																																									
11	OFF	ON	OFF	OFF																																																																																									
12	OFF	OFF	ON	ON																																																																																									
13	OFF	OFF	ON	OFF																																																																																									
14	OFF	OFF	OFF	ON																																																																																									
15	OFF	OFF	OFF	OFF																																																																																									
0150h (336)	0151h (337)	RS-485受信フレーム カウンタ	RS-485通信 (Modbus) によるメッセージの受信回数を示します。	20A8h (8360)																																																																																									
0170h (368)	0171h (369)	I/Oステータス1	内部I/OのON/OFF状態を示します。 (bitの配置⇒59ページ)	20B8h (8376)																																																																																									
0172h (370)	0173h (371)	I/Oステータス2		20B9h (8377)																																																																																									
0174h (372)	0175h (373)	I/Oステータス3		20BAh (8378)																																																																																									

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	内容	FAネットワーク 命令コード
上位	下位			
0176h (374)	0177h (375)	I/Oステータス4	内部I/OのON/OFF状態を示します。 (bitの配置⇒59ページ)	20BBh (8379)
0178h (376)	0179h (377)	I/Oステータス5		20BCh (8380)
017Ah (378)	017Bh (379)	I/Oステータス6		20BDh (8381)
017Ch (380)	017Dh (381)	I/Oステータス7		20BEh (8382)
017Eh (382)	017Fh (383)	I/Oステータス8		20BFh (8383)

● ダイレクトI/O

ダイレクトI/Oのbitの配置を示します。

Modbus通信 レジスタアドレス	内容								FAネットワーク 命令コード
00D4h (212)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	206Ah (8298)
	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	—	—	—	—	—	DOUT2	DOUT1	DOUT0	
00D5h (213)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	
	VIR-IN3	VIR-IN2	VIR-IN1	VIR-IN0	—	—	CCW [DIR]	CW [PLS]	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	—	—	—	DIN4	DIN3	DIN2	DIN1	DIN0	

● I/Oステータス

内部I/Oのbitの配置を示します。

入力信号

Modbus通信 レジスタアドレス	内容								FAネットワーク 命令コード
0170h (368)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	20B8h (8376)
	SLIT	HOMES	RV-LS	FW-LS	RV-BLK	FW-BLK	—	—	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	SPD-LMT	CRNT- LMT	T-MODE	PLS-DIS	PLS- XMODE	CCM	—	HMI	
0171h (369)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	
	—	INFO-CLR	LAT-CLR	—	—	EL-PRST	P-PRESET	ALM-RST	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	BREAK- ATSQ	PAUSE	STOP	STOP- COFF	CLR	C-ON	FREE	未使用	
0172h (370)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	20B9h (8377)
	—	—	RV-PSH	FW-PSH	RV-SPD	FW-SPD	RV-POS	FW-POS	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	RV- JOG-C	FW- JOG-C	RV- JOG-P	FW- JOG-P	RV- JOG-H	FW- JOG-H	RV-JOG	FW-JOG	
0173h (371)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	
	D-SEL7	D-SEL6	D-SEL5	D-SEL4	D-SEL3	D-SEL2	D-SEL1	D-SEL0	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	—	—	ZHOME	HOME	NEXT	—	SSTART	START	

Modbus通信 レジスタアドレス	内容								FAネットワーク 命令コード
0174h (372)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	20BAh (8378)
	R15	R14	R13	R12	R11	R10	R9	R8	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	
0175h (373)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	20BAh (8378)
	—	MON-CLK	MON-REQ1	MON-REQ0	TEACH	—	—	—	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	M7	M6	M5	M4	M3	M2	M1	M0	
0176h (374)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	20BBh (8379)
	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	—	—	—	—	—	—	—	—	
0177h (375)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	
	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	—	—	—	—	—	—	—	—	

出力信号

Modbus通信 レジスタアドレス	内容								FAネットワーク 命令コード
0178h (376)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	20BCh (8380)
	MAREA	—	TIM	RND-ZERO	ZSG	RV-SLS	FW-SLS	RND-OVF	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	ORGN-STLD	PRST-STLD	PRST-DIS	—	—	ELPRST-MON	ABSPEN	HOME-END	
0179h (377)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	20BCh (8380)
	AUTO-CD	CRNT	VA	TLC	—	IN-POS	—	SYS-BSY	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	INFO	MOVE	PLS-RDY	READY	SYS-RDY	ALM-B	ALM-A	CONST-OFF	
017Ah (378)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	20BDh (8381)
	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	—	—	USR-OUT1	USR-OUT0	—	—	—	MON-OUT	
017Bh (379)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	
	—	—	—	—	—	—	MBC	MPS	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	AREA7	AREA6	AREA5	AREA4	AREA3	AREA2	AREA1	AREA0	
017Ch (380)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	20BEh (8382)
	D-END7	D-END6	D-END5	D-END4	D-END3	D-END2	D-END1	D-END0	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	M-ACT7	M-ACT6	M-ACT5	M-ACT4	M-ACT3	M-ACT2	M-ACT1	M-ACT0	
017Dh (381)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	
	M-CHG	—	DCMD-FULL	DCMD-RDY	PLS-LOST	NEXT-LAT	JUMP1-LAT	JUMP0-LAT	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	DELAY-BSY	SEQ-BSY	PAUSE-BSY	OPE-BSY	—	—	SPD-LMTD	CRNT-LMTD	

Modbus通信 レジスタアドレス	内容								FAネットワーク 命令コード
017Eh (382)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	20BFh (8383)
	INFO-RBT	INFO-CFG	INFO-IOTEST	INFO-DSLMTD	—	—	—	—	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	—	—	INFO-ODO	INFO-TRIP	INFO-CULD1	INFO-CULD0	INFO-RV-OT	INFO-FW-OT	
017Fh (383)	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	
	INFO-NET-E	INFO-RND-E	INFO-EGR-E	—	INFO-PR-REQ	INFO-ZHOME	INFO-START	INFO-SPD	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	—	INFO-OLTIME	INFO-UVOLT	INFO-OVOLT	INFO-MTRTMP	INFO-DRVTMP	INFO-POSERR	INFO-USRIO	

■ パラメータR/Wコマンド

パラメータの反映タイミングは表のとおりです。

本書では、それぞれの反映タイミングをアルファベットで表わしています。

表記	反映タイミング	詳細
A	即時	パラメータを書き込むと、すぐに再計算とセットアップが行なわれます。
B	運転停止後	運転を停止すると、再計算とセットアップが行なわれます。
C	Configurationの実行後	Configurationの実行後または主電源と制御電源の再投入後に再計算とセットアップが行なわれます。
D	主電源と制御電源の再投入後	主電源と制御電源の再投入後に再計算とセットアップが行なわれます。

● 基本設定パラメータ

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	内容	反映	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位				READ	WRITE
03FAh (1018)	03FBh (1019)	電源電圧モード	主電源の電圧モードを設定します。主電源の電圧モードは、主電源投入後50 ms間で判定しています。主電源の立ち上がりが遅い、または主電源の電圧が不安定なときは、「0:DC24 Vモード」または「1:DC48 Vモード」を設定してください。 【設定範囲】 -1:自動判別(入力された主電源の電圧を自動で判別) 0:DC24 Vモード 1:DC48 Vモード 【初期値:-1]	D	01FDh (509)	11FDh (4605)

● インフォメーション設定パラメータ

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	内容	反映	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位				READ	WRITE
0356h (854)	0357h (855)	過電圧インフォメーション (INFO-OVOLT)	過電圧インフォメーション(INFO-OVOLT)の発生条件を設定します。 【設定範囲】 140～630(1=0.1 V) 【初期値:630]	A	01ABh (427)	11ABh (4523)
0358h (856)	0359h (857)	不足電圧インフォメーション (INFO-UVOLT)	不足電圧インフォメーション(INFO-UVOLT)の発生条件を設定します。 【設定範囲】 140～630(1=0.1 V) 【初期値:140]	A	01ACh (428)	11ACh (4524)

● ダイレクトI/O設定パラメータ

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	内容	反映	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位				READ	WRITE
1080h (4224)	1081h (4225)	DIN0入力機能	DIN0に割り付ける入力信号を選択します。 【設定範囲】 入力信号一覧⇒67ページ 【初期値:37 (ZHOME)】	C	0840h (2112)	1840h (6208)
1082h (4226)	1083h (4227)	DIN1入力機能	DIN1に割り付ける入力信号を選択します。 【設定範囲】 入力信号一覧⇒67ページ 【初期値:1 (FREE)】	C	0841h (2113)	1841h (6209)
1084h (4228)	1085h (4229)	DIN2入力機能	DIN2に割り付ける入力信号を選択します。 【設定範囲】 入力信号一覧⇒67ページ 【初期値:5 (STOP)】	C	0842h (2114)	1842h (6210)
1086h (4230)	1087h (4231)	DIN3入力機能	DIN3に割り付ける入力信号を選択します。 【設定範囲】 入力信号一覧⇒67ページ 【初期値:8 (ALM-RST)】	C	0843h (2115)	1843h (6211)
1088h (4232)	1089h (4233)	DIN4入力機能	DIN4に割り付ける入力信号を選択します。 【設定範囲】 入力信号一覧⇒67ページ 【初期値:9 (P-PRESET)】	C	0844h (2116)	1844h (6212)
10C0h (4288)	10C1h (4289)	DOUT0 (通常) 出力機能	DOUT0に割り付ける出力信号を選択します。 【設定範囲】 出力信号一覧⇒68ページ 【初期値:130 (ALM-B)】	C	0860h (2144)	1860h (6240)
10C2h (4290)	10C3h (4291)	DOUT1 (通常) 出力機能	DOUT1に割り付ける出力信号を選択します。 【設定範囲】 出力信号一覧⇒68ページ 【初期値:144 (HOME-END)】	C	0861h (2145)	1861h (6241)
10C4h (4292)	10C5h (4293)	DOUT2 (通常) 出力機能	DOUT2に割り付ける出力信号を選択します。 【設定範囲】 出力信号一覧⇒68ページ 【初期値:132 (READY)】	C	0862h (2146)	1862h (6242)

● LED状態表示設定パラメータ

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	内容	反映	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位				READ	WRITE
03D0h (976)	03D1h (977)	起動時GREEN点滅回数	主電源投入時にC-DAT/C-ERR LEDの緑色を 点滅させる回数を設定します。 【設定範囲】 0～9回 【初期値:0】	A	01E8h (488)	11E8h (4584)
03D2h (978)	03D3h (979)	起動時RED点滅回数	主電源投入時にC-DAT/C-ERR LEDの赤色を 点滅させる回数を設定します。 【設定範囲】 0～9回 【初期値:0】	A	01E9h (489)	11E9h (4585)
03D4h (980)	03D5h (981)	起動時BLUE点滅回数	主電源投入時にC-DAT/C-ERR LEDの青色を 点滅させる回数を設定します。 【設定範囲】 0～9回 【初期値:0】	A	01EAh (490)	11EAh (4586)

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	内容	反映	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位				READ	WRITE
03EAh (1002)	03EBh (1003)	LED-OUT制御	POWER/ALARM LEDおよびC-DAT/C-ERR LEDが表示する情報を設定します。 【設定範囲】 次表で確認してください。 【初期値:1】	A	01F5h (501)	11F5h (4597)
03F4h (1012)	03F5h (1013)	LED-OUT-BLUE機能 (I/Oステータス出力選択時)	青色のLEDで表示する出力信号を選択します。※ 【設定範囲】 出力信号一覧⇒68ページ 【初期値:128(CONST-OFF)】	A	01FAh (506)	11FAh (4602)
03F6h (1014)	03F7h (1015)	LED-OUT-BLUE論理 (I/Oステータス出力選択時)	青色のLEDで表示する出力信号の接点設定を変更します。 【設定範囲】 0:反転しない 1:反転する 【初期値:0】	A	01FBh (507)	11FBh (4603)
03F8h (1016)	03F9h (1017)	LED (PWR/C-DAT) 色切り替え	POWER/ALARM LEDおよびC-DAT/C-ERR LEDの点灯色を設定します。 【設定範囲】 0:緑色 1:白色 【初期値:0】	A	01FCh (508)	11FCh (4604)

※ 「LED-OUT制御」パラメータを「0」に設定した場合に動作します。

「LED-OUT制御」パラメータの設定範囲

設定値	POWER/ALARM LED	C-DAT/C-ERR LED
-3	LEDを点灯させない※	
-2	LEDを点灯させない(アラーム発生時を除く)※	
-1	通常動作	LEDを点灯させない
0		I/Oステータス
1		通常動作

※ POWER/ALARM LEDは主電源投入時に最大で1秒間赤色に点灯します。

● RS-485通信設定パラメータ

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	内容	反映	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位				READ	WRITE
138Ch (5004)	138Dh (5005)	通信異常アラーム (Modbus)	設定した回数だけRS-485通信異常が発生すると、RS-485通信異常のアラームが発生します。 【設定範囲】 0(無効)、1～10回 【初期値:3】	A	09C6h (2502)	19C6h (6598)

12-2 本製品に対応していないアドレス/コード

■ モニタコマンド

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	FAネットワーク 命令コード
上位	下位		
014Eh (334)	014Fh (335)	ROT SW1	20A7h (8359)

■ 基本設定パラメータ

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位		READ	WRITE
024Eh (590)	024Fh (591)	基本電流設定源	0127h (295)	1127h (4391)
0256h (598)	0257h (599)	指令フィルタ時定数設定源	012Bh (299)	112Bh (4395)

■ 動力遮断機能設定パラメータ

すべて非対応です。

■ I/Oパラメータ

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位		READ	WRITE
0E2Ch (3628)	0E2Dh (3629)	PLSOUT対象設定	0716h (1814)	1716h (5910)
0E2Eh (3630)	0E2Fh (3631)	PLSOUT最大周波数	0717h (1815)	1717h (5911)

■ ダイレクトI/O設定パラメータ

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位		READ	WRITE
108Ah (4234)	108Bh (4235)	DIN5入力機能	0845h (2117)	1845h (6213)
108Ch (4236)	108Dh (4237)	DIN6入力機能	0846h (2118)	1846h (6214)
108Eh (4238)	108Fh (4239)	DIN7入力機能	0847h (2119)	1847h (6215)
1090h (4240)	1091h (4241)	DIN8入力機能	0848h (2120)	1848h (6216)
1092h (4242)	1093h (4243)	DIN9入力機能	0849h (2121)	1849h (6217)
10AAh (4266)	10ABh (4267)	DIN5接点設定 (信号反転)	0855h (2133)	1855h (6229)
10ACh (4268)	10ADh (4269)	DIN6接点設定 (信号反転)	0856h (2134)	1856h (6230)
10AEh (4270)	10AFh (4271)	DIN7接点設定 (信号反転)	0857h (2135)	1857h (6231)

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位		READ	WRITE
10B0h (4272)	10B1h (4273)	DIN8接点設定 (信号反転)	0858h (2136)	1858h (6232)
10B2h (4274)	10B3h (4275)	DIN9接点設定 (信号反転)	0859h (2137)	1859h (6233)
10C6h (4294)	10C7h (4295)	DOUT3 (通常) 出力機能	0863h (2147)	1863h (6243)
10C8h (4296)	10C9h (4297)	DOUT4 (通常) 出力機能	0864h (2148)	1864h (6244)
10CAh (4298)	10CBh (4299)	DOUT5 (通常) 出力機能	0865h (2149)	1865h (6245)
10E6h (4326)	10E7h (4327)	DOUT3接点設定 (信号反転)	0873h (2163)	1873h (6259)
10E8h (4328)	10E9h (4329)	DOUT4接点設定 (信号反転)	0874h (2164)	1874h (6260)
10EAh (4330)	10EBh (4331)	DOUT5接点設定 (信号反転)	0875h (2165)	1875h (6261)
110Ah (4362)	110Bh (4363)	DIN5コンポジット入力機能	0885h (2181)	1885h (6277)
110Ch (4364)	110Dh (4365)	DIN6コンポジット入力機能	0886h (2182)	1886h (6278)
110Eh (4366)	110Fh (4367)	DIN7コンポジット入力機能	0887h (2183)	1887h (6279)
1110h (4368)	1111h (4369)	DIN8コンポジット入力機能	0888h (2184)	1888h (6280)
1112h (4370)	1113h (4371)	DIN9コンポジット入力機能	0889h (2185)	1889h (6281)
1126h (4390)	1127h (4391)	DOUT3コンポジット出力機能	0893h (2195)	1893h (6291)
1128h (4392)	1129h (4393)	DOUT4コンポジット出力機能	0894h (2196)	1894h (6292)
112Ah (4394)	112Bh (4395)	DOUT5コンポジット出力機能	0895h (2197)	1895h (6293)
1146h (4422)	1147h (4423)	DOUT3コンポジット接点設定 (信号反転)	08A3h (2211)	18A3h (6307)
1148h (4424)	1149h (4425)	DOUT4コンポジット接点設定 (信号反転)	08A4h (2212)	18A4h (6308)
114Ah (4426)	114Bh (4427)	DOUT5コンポジット接点設定 (信号反転)	08A5h (2213)	18A5h (6309)
1166h (4454)	1167h (4455)	DOUT3コンポジット論理結合	08B3h (2227)	18B3h (6323)
1168h (4456)	1169h (4457)	DOUT4コンポジット論理結合	08B4h (2228)	18B4h (6324)
116Ah (4458)	116Bh (4459)	DOUT5コンポジット論理結合	08B5h (2229)	18B5h (6325)
118Ah (4490)	118Bh (4491)	DIN5 ON信号検出不感時間	08C5h (2245)	18C5h (6341)
118Ch (4492)	118Dh (4493)	DIN6 ON信号検出不感時間	08C6h (2246)	18C6h (6342)
118Eh (4494)	118Fh (4495)	DIN7 ON信号検出不感時間	08C7h (2247)	18C7h (6343)
1190h (4496)	1191h (4497)	DIN8 ON信号検出不感時間	08C8h (2248)	18C8h (6344)
1192h (4498)	1193h (4499)	DIN9 ON信号検出不感時間	08C9h (2249)	18C9h (6345)

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位		READ	WRITE
11AAh (4522)	11ABh (4523)	DIN5強制1shot	08D5h (2261)	18D5h (6357)
11ACh (4524)	11ADh (4525)	DIN6強制1shot	08D6h (2262)	18D6h (6358)
11AEh (4526)	11AFh (4527)	DIN7強制1shot	08D7h (2263)	18D7h (6359)
11B0h (4528)	11B1h (4529)	DIN8強制1shot	08D8h (2264)	18D8h (6360)
11B2h (4530)	11B3h (4531)	DIN9強制1shot	08D9h (2265)	18D9h (6361)
11C6h (4550)	11C7h (4551)	DOUT3 OFF出力遅延時間	08E3h (2275)	18E3h (6371)
11C8h (4552)	11C9h (4553)	DOUT4 OFF出力遅延時間	08E4h (2276)	18E4h (6372)
11CAh (4554)	11CBh (4555)	DOUT5 OFF出力遅延時間	08E5h (2277)	18E5h (6373)

■ 拡張入力設定パラメータ

すべて非対応です。

■ 差動出力設定パラメータ

すべて非対応です。

12-3 入出力信号 割り付け一覧

■ 入力信号

ネットワークで信号を割り付けるときは、信号名ではなく表の「割付No.」を使用してください。

割付No.	信号名
0	未使用
1	FREE
2	C-ON
3	CLR
4	STOP-COFF
5	STOP
6	PAUSE
7	BREAK-ATSQ
8	ALM-RST
9	P-PRESET
10	EL-PRST
13	LAT-CLR
14	INFO-CLR
16	HMI
18	CCM
19	PLS-XMODE
20	PLS-DIS
21	T-MODE
22	CRNT-LMT
23	SPD-LMT
26	FW-BLK
27	RV-BLK
28	FW-LS
29	RV-LS
30	HOMES
31	SLIT
32	START

割付No.	信号名
33	SSTART
35	NEXT
36	HOME
37	ZHOME
40	D-SEL0
41	D-SEL1
42	D-SEL2
43	D-SEL3
44	D-SEL4
45	D-SEL5
46	D-SEL6
47	D-SEL7
48	FW-JOG
49	RV-JOG
50	FW-JOG-H
51	RV-JOG-H
52	FW-JOG-P
53	RV-JOG-P
54	FW-JOG-C
55	RV-JOG-C
56	FW-POS
57	RV-POS
58	FW-SPD
59	RV-SPD
60	FW-PSH
61	RV-PSH
64	M0

割付No.	信号名
65	M1
66	M2
67	M3
68	M4
69	M5
70	M6
71	M7
75	TEACH
76	MON-REQ0
77	MON-REQ1
78	MON-CLK
80	R0
81	R1
82	R2
83	R3
84	R4
85	R5
86	R6
87	R7
88	R8
89	R9
90	R10
91	R11
92	R12
93	R13
94	R14
95	R15

■ 出力信号

ネットワークで信号を割り付けるときは、信号名ではなく表の「割付No.」を使用してください。

割付No.	信号名	割付No.	信号名	割付No.	信号名
0	未使用	57	RV-POS_R	145	ABSPEN
1	FREE_R	58	FW-SPD_R	146	ELPRST-MON
2	C-ON_R	59	RV-SPD_R	149	PRST-DIS
3	CLR_R	60	FW-PSH_R	150	PRST-STLD
4	STOP-COFF_R	61	RV-PSH_R	151	ORGN-STLD
5	STOP_R	64	M0_R	152	RND-OVF
6	PAUSE_R	65	M1_R	153	FW-SLS
7	BREAK-ATSQ_R	66	M2_R	154	RV-SLS
8	ALM-RST_R	67	M3_R	155	ZSG
9	P-PRESET_R	68	M4_R	156	RND-ZERO
10	EL-PRST_R	69	M5_R	157	TIM
13	LAT-CLR_R	70	M6_R	159	MAREA
14	INFO-CLR_R	71	M7_R	160	AREA0
16	HMI_R	75	TEACH_R	161	AREA1
18	CCM_R	76	MON-REQ0_R	162	AREA2
19	PLS-XMODE_R	77	MON-REQ1_R	163	AREA3
20	PLS-DIS_R	78	MON-CLK_R	164	AREA4
21	T-MODE_R	80	R0_R	165	AREA5
22	CRNT-LMT_R	81	R1_R	166	AREA6
23	SPD-LMT_R	82	R2_R	167	AREA7
26	FW-BLK_R	83	R3_R	168	MPS
27	RV-BLK_R	84	R4_R	169	MBC
28	FW-LS_R	85	R5_R	176	MON-OUT
29	RV-LS_R	86	R6_R	180	USR-OUT0
30	HOMES_R	87	R7_R	181	USR-OUT1
31	SLIT_R	88	R8_R	192	CRNT-LMTD
32	START_R	89	R9_R	193	SPD-LMTD
33	SSTART_R	90	R10_R	196	OPE-BSY
35	NEXT_R	91	R11_R	197	PAUSE-BSY
36	HOME_R	92	R12_R	198	SEQ-BSY
37	ZHOME_R	93	R13_R	199	DELAY-BSY
40	D-SEL0_R	94	R14_R	200	JUMP0-LAT
41	D-SEL1_R	95	R15_R	201	JUMP1-LAT
42	D-SEL2_R	128	CONST-OFF	202	NEXT-LAT
43	D-SEL3_R	129	ALM-A	203	PLS-LOST
44	D-SEL4_R	130	ALM-B	204	DCMD-RDY
45	D-SEL5_R	131	SYS-RDY	205	DCMD-FULL
46	D-SEL6_R	132	READY	207	M-CHG
47	D-SEL7_R	133	PLS-RDY	208	M-ACT0
48	FW-JOG_R	134	MOVE	209	M-ACT1
49	RV-JOG_R	135	INFO	210	M-ACT2
50	FW-JOG-H_R	136	SYS-BSY	211	M-ACT3
51	RV-JOG-H_R	138	IN-POS	212	M-ACT4
52	FW-JOG-P_R	140	TLC	213	M-ACT5
53	RV-JOG-P_R	141	VA	214	M-ACT6
54	FW-JOG-C_R	142	CRNT	215	M-ACT7
55	RV-JOG-C_R	143	AUTO-CD	216	D-END0
56	FW-POS_R	144	HOME-END	217	D-END1

割付No.	信号名
218	D-END2
219	D-END3
220	D-END4
221	D-END5
222	D-END6
223	D-END7
224	INFO-USRIO
225	INFO-POSERR
226	INFO-DRVTMP
227	INFO-MTRTMP
228	INFO-OVOLT
229	INFO-UVOLT
230	INFO-OLTIME
232	INFO-SPD
233	INFO-START

割付No.	信号名
234	INFO-ZHOME
235	INFO-PR-REQ
237	INFO-EGR-E
238	INFO-RND-E
239	INFO-NET-E
240	INFO-FW-OT
241	INFO-RV-OT
242	INFO-CULD0
243	INFO-CULD1
244	INFO-TRIP
245	INFO-ODO
252	INFO-DSLMTD
253	INFO-IOTEST
254	INFO-CFG
255	INFO-RBT

13 点検・保守

13-1 点検

モーターの運転後は、定期的に次の項目について点検することをおすすめします。異常があるときは使用を中止し、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

■ 点検項目

- ・ ドライバの開口部が目詰まりしていないか確認してください。
- ・ ドライバの取付箇所に緩みがないか確認してください。
- ・ ドライバの接続部に緩みがないか確認してください。
- ・ ドライバに埃などが付着していないか確認してください。
- ・ ドライバに異臭や異常がないか確認してください。



ドライバには半導体素子が使われています。静電気などによって半導体素子が破損するおそれがあるため、取り扱いには注意してください。

13-2 保証

■ 製品の保証について

保証期間中、お買い求めいただいた製品に当社の責により故障を生じた場合は、その製品の修理を無償で行ないます。

なお、保証範囲は製品本体(回路製品については製品本体および製品本体に組み込まれたソフトウェアに限ります)の修理に限るものといたします。納入品の故障により誘発される損害およびお客様側での機会損失につきましては、当社は責任を負いかねます。

また、製品の寿命による故障、消耗部品の交換は、この保証の対象とはなりません。

■ 保証期間

お買い求めいただいた製品の保証期間は、ご指定場所に納入後2年間といたします。

■ 免責事由

次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外するものといたします。

- 1) カタログまたは別途取り交わした仕様書等にて確認された以外の不適切な条件・環境・取り扱いならびに使用による場合
- 2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合
- 3) 当社以外による改造または修理による場合
- 4) 製品本来の使い方以外の使用による場合
- 5) 当社出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった事由による場合
- 6) その他天災、災害など当社側の責ではない原因による場合

以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提としています。

13-3 廃棄

製品は、法令または自治体の指示に従って、正しく処分してください。

14 トラブルシューティング

14-1 通信異常の検出

通信に異常が発生したことを検出する機能で、通信エラーとアラームの2種類があります。

■ 通信エラー

RS-485通信異常(エラーコード84h)の通信エラーが発生すると、C-DAT/C-ERR LEDが赤色に点灯、POWER/ALARM LEDが青色に点滅します。その他の通信エラーが発生したときは、すべてのLEDは消灯したままです。

通信エラーは、「通信エラー履歴」コマンドまたは**MEXE02**で確認できます。



通信エラー履歴はRAMに保存されるため、ドライバの主電源と制御電源を切ると消去されます。

● 通信エラー一覧

RS-485通信の場合

原因の詳細は**AZ**シリーズ 機能編でご確認ください。

通信エラーの種類	エラーコード	原因
RS-485通信異常	84h	伝送異常が検出されました。
コマンド未定義	88h	例外応答(例外コード01h、02h)が検出されました。
ユーザーI/F通信中のため実行不可	89h	例外応答(例外コード04h)が検出されました。
NVメモリ処理中のため実行不可	8Ah	
設定範囲外	8Ch	例外応答(例外コード03h、04h)が検出されました。
コマンド実行不可	8Dh	例外応答(例外コード04h)が検出されました。

FAネットワークの場合

エラーコード	通信エラーの種類	原因	処置
84h	RS-485通信異常	次の異常が検出されました。 • フレーミングエラー • BCCエラー	<ul style="list-style-type: none"> ネットワークコンバータとの接続を確認してください。 RS-485通信の設定を確認してください。
88h	コマンド未定義	上位システムから要求されたコマンドは未定義のため、実行できませんでした。	<ul style="list-style-type: none"> コマンドの設定値を確認してください。 フレーム構成を確認してください。
89h	ユーザーI/F通信中のため実行不可	MEXE02 とドライバ間で通信中のため、上位システムから要求されたコマンドを実行できませんでした。	MEXE02 の処理が終了するまでお待ちください。
8Ah	NVメモリ処理中のため実行不可	ドライバがNVメモリ処理中のため、コマンドを実行できませんでした。 • 内部処理中(SYS-BSYがON) • EEPROM異常のアラームが発生中	<ul style="list-style-type: none"> 内部処理が終了するまでお待ちください。 EEPROM異常のアラームが発生したときは、RS-485通信またはMEXE02でパラメータを初期化してください。
8Ch	設定範囲外	上位システムから要求された設定データは範囲外のため、実行できませんでした。	設定データを確認してください。
8Dh	コマンド実行不可	コマンドが実行できないときに、実行しようとした。	ドライバの状態を確認してください。

■ 通信に関するアラーム

アラームが発生するとALM-A出力がON、ALM-B出力がOFFになり、モーターが停止します。同時にPOWER/ALARM LEDが赤色に点滅します。

● 通信に関するアラーム一覧

RS-485通信の場合

アラームコード	アラームの種類	原因
84h	RS-485通信異常	「通信異常アラーム (Modbus)」パラメータに設定した回数だけ、RS-485通信異常が連続して発生しました。
85h	RS-485通信タイムアウト	「通信タイムアウト (Modbus)」パラメータに設定した時間を経過しても、上位システムとの通信が行われませんでした。

FAネットワークの場合

アラームコード	アラームの種類	原因
81h	ネットワークバス異常	モーターの動作中、ネットワークコンバータの上位ネットワークが解列状態になりました。
83h	通信用スイッチ設定異常	機能設定スイッチ (SW1) のNo.2の設定が仕様外でした。
84h	RS-485通信異常	ネットワークコンバータとの通信異常が、3回連続して発生しました。
85h	RS-485通信タイムアウト	ネットワークコンバータとの通信が、200 ms以上経過しても行われませんでした。
8Eh	ネットワークコンバータ異常	ネットワークコンバータでアラームが発生しました。

14-2 アラーム

本製品に特有のアラームが発生するとモーターが停止します。同時にPOWER/ALARM LEDが赤色に点滅します。このとき、モーターの電流が遮断されて、モーターの保持力がなくなります。電磁ブレーキ付モーターの場合は、電磁ブレーキが保持されます。

必ず、アラームが発生した原因を取り除き、安全を確保してから、次のどれかの方法でアラームを解除してください。

- RS-485通信のアラームリセットを実行する。
- ALM-RST入力をONにする。(ONエッジで有効です。)
- MEXE02でアラームリセットを実行する。
- 主電源と制御電源を再投入する。(制御電源を接続しない場合は主電源のみ)

ここでは、本製品に特有のアラームについて説明します。ここに記載されていないアラームが発生したときは、**AZ**シリーズ機能編をご覧ください。

アラームコード	LED点滅回数	アラームの種類	原因	処置	解除方法
22h	3	過電圧	<ul style="list-style-type: none"> ● 主電源の電圧が許容値(※)を超えた。 ● 大きな慣性負荷を急停止した。 ● 昇降運転を行なった。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 主電源の入力電圧を確認してください。 ● 負荷を軽くしてください。 ● 加減速時間を長くする、または加減速レートを緩やかにしてください。 	すべて可
29h	9	CPU周辺回路異常	<ul style="list-style-type: none"> ● 仕様を大きく上回る、または下回る温度を検出した。 ● ドライバの内部回路が破損した。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 周囲温度、換気条件を見直してください。 ● 主電源と制御電源を切り、ドライバが破損していないか確認してください。その後、主電源と制御電源を再投入してください。それでもアラームが解除されないときは、ドライバが破損しているおそれがあります。最寄りのお客様ご相談センターにお問い合わせください。 	主電源と制御電源の再投入

※ 「電源電圧モード」パラメータがDC24 Vモードのときは36 V、DC48 Vモードのときは63 Vです。

14-3 インフォメーション

ドライバには、アラームが発生する前に出力されるインフォメーション機能が備わっています。

インフォメーションが発生すると、POWER/ALARM LEDが青色に点滅します。

ここでは、本製品に特有のインフォメーションについて説明します。ここに記載されていないインフォメーションが発生したときは、**AZシリーズ** 機能編をご覧ください。

インフォメーションの内容	インフォメーションビット出力信号	原因	解除条件
過電圧	INFO-OVOLT	<ul style="list-style-type: none"> 主電源の電圧が「過電圧インフォメーション」パラメータの設定値を超えた。 大きな慣性負荷を急停止した。 昇降運転を行なった。 	主電源の電圧が「過電圧インフォメーション」パラメータの設定値を下回った。
不足電圧	INFO-UVOLT	<ul style="list-style-type: none"> 主電源の電圧が、「不足電圧インフォメーション」パラメータの設定値を下回った。 主電源が瞬間的に遮断された、または電圧が不足した。 	主電源の電圧が、「不足電圧インフォメーション」パラメータの設定値を超えた。

関連するパラメータ

名称	内容	初期値
過電圧インフォメーション (INFO-OVOLT)	過電圧インフォメーション (INFO-OVOLT) の発生条件を設定します。 【設定範囲】 140～630 (1=0.1 V)	630
不足電圧インフォメーション (INFO-UVOLT)	不足電圧インフォメーション (INFO-UVOLT) の発生条件を設定します。 【設定範囲】 140～630 (1=0.1 V)	140

14-4 故障の診断と処置

モーターの運転時、設定や接続の誤りなどで、モーター、ドライバが正常に動作しないことがあります。モーターの運転操作を正常に行なえないときは、この節をご覧になり、適切な処置を行なってください。それでも正常に運転できないときは、最寄りのお客様ご相談センターにお問い合わせください。

現象	予想される原因	処置
<ul style="list-style-type: none"> モーターが励磁しない。 手で出力軸を回せる。 	モーターケーブルの接続不良。 FREE入力がONになっている。	モーターの接続を確認してください。 FREE入力をOFFにしてください。
モーターを無励磁にしても、保持トルクがある。	ダイナミックブレーキの影響。	C-ON入力やSTOP-COFF入力でモーターを無励磁にすると、ドライバ内部ではモーター巻線が短絡された状態となり、非通電時よりも大きな保持トルクが発生します(ダイナミックブレーキ)。ダイナミックブレーキを解除するには、主電源と制御電源を遮断するか、FREE入力をONにしてください。
モーターが回転しない。	電磁ブレーキ付モーターの場合、電磁ブレーキが保持状態になっている。	<ul style="list-style-type: none"> 電磁ブレーキの接続状態を確認してください。 制御電源の入力電圧をDC22.8 Vよりも高くしてください。
	位置決め運転のとき、運転データに位置(移動量)が設定されていない。	運転データを確認してください。
	JOG運転、高速JOG運転、および連続マクロ運転のとき、FWD方向の入力とRVS方向の入力が同時にONになっている。	FWD方向の入力とRVS方向の入力を両方ともOFFにしてから、片方だけをONにしてください。
	STOP入力が入力されている。	STOP入力をOFFにしてください。
モーターが指定した方向とは逆へ回転する。	「モーター回転方向」パラメータの設定が間違っている。	「モーター回転方向」パラメータの設定を確認してください。
ギヤ出力軸がモーター出力軸とは逆方向へ回転する。	モーター出力軸と回転方向が逆になるタイプのギヤを使用している。	<ul style="list-style-type: none"> TSギヤードタイプは、減速比が20と30のとき、モーター出力軸とは逆方向へ回転します。 ハーモニックギヤードタイプは、モーター出力軸とは逆方向へ回転します。
モーターの動作が不安定	モーターケーブルや電源ケーブルの接続不良。	モーターや主電源の接続を確認してください。
	「基本電流」パラメータの設定値が小さすぎる。	「基本電流」パラメータの設定を確認してください。負荷に対してモーターの電流値が小さいとトルクも小さくなり、動作が不安定になります。
	「電源電圧モード」パラメータの設定が間違っている。	「電源電圧モード」パラメータの設定を確認してください。
	主電源の立ち上がりが遅い、または主電源の電圧が不安定。	主電源の定格電圧に合わせて、「電源電圧モード」パラメータを「0:DC24 Vモード」または「1:DC48 Vモード」にしてください。
振動が大きい。	負荷が小さい。	「基本電流」パラメータで電流を下げてください。負荷に対してモーターの出力トルクが大きすぎると、振動が大きくなります。
	「電源電圧モード」パラメータの設定が間違っている。	「電源電圧モード」パラメータの設定を確認してください。
	主電源の立ち上がりが遅い、または主電源の電圧が不安定。	主電源の定格電圧に合わせて、「電源電圧モード」パラメータを「0:DC24 Vモード」または「1:DC48 Vモード」にしてください。
電磁ブレーキが解放状態にならない。	電磁ブレーキに電源が供給されていない。	電磁ブレーキの接続状態を確認してください。
	電磁ブレーキの電圧が不足している。	制御電源の入力電圧をDC22.8 Vよりも高くしてください。




アラームが発生しているときは、RS-485通信またはMEXE02でアラームの内容を確認してください。

15 ケーブル

15-1 接続ケーブル(ケーブルタイプ用)

■ 接続ケーブル/可動接続ケーブル (AZM14、AZM15、AZM24、AZM26用)

モーターとドライバを接続するときに使用します。



memo モーターを可動部分に取り付けるときは、可動ケーブルを使用してください。

● 接続ケーブル モーター/エンコーダ用

品名	長さ (m)
CCM005Z2AAF	0.5
CCM010Z2AAF	1
CCM030Z2AAF	3
CCM050Z2AAF	5
CCM100Z2AAF	10


● 可動接続ケーブル モーター/エンコーダ用

品名	長さ (m)
CCM005Z2AAR	0.5
CCM010Z2AAR	1
CCM030Z2AAR	3
CCM050Z2AAR	5
CCM100Z2AAR	10

■ 接続ケーブル/可動接続ケーブル (AZM46、AZM48、AZM66、AZM69用)

モーターとドライバを接続するときに使用します。

図は、電磁ブレーキ付モーターの場合です。



memo モーターを可動部分に取り付けるときは、可動ケーブルを使用してください。

● 接続ケーブル

モーター/エンコーダ用

品名	長さ (m)
CCM005Z2ABF	0.5
CCM010Z2ABF	1
CCM030Z2ABF	3
CCM050Z2ABF	5
CCM100Z2ABF	10

モーター/エンコーダ/電磁ブレーキ用

品名	長さ (m)
CCM005Z2ACF	0.5
CCM010Z2ACF	1
CCM030Z2ACF	3
CCM050Z2ACF	5
CCM100Z2ACF	10

● 可動接続ケーブル

モーター/エンコーダ用

品名	長さ (m)
CCM005Z2ABR	0.5
CCM010Z2ABR	1
CCM030Z2ABR	3
CCM050Z2ABR	5
CCM100Z2ABR	10

モーター/エンコーダ/電磁ブレーキ用

品名	長さ (m)
CCM005Z2ACR	0.5
CCM010Z2ACR	1
CCM030Z2ACR	3
CCM050Z2ACR	5
CCM100Z2ACR	10


■ 中継ケーブル/可動中継ケーブル

ドライバと接続ケーブルを中継するときに使用します。

モーターとドライバの距離を離す場合、使用している接続ケーブルの長さが足りないときに使用します。

中継ケーブル/可動中継ケーブルは、すべてのモーターに共通です。

図は、AZM14のモーターを接続した場合です。



※ 使用している接続ケーブルをお使いください。

memo

- モーターを可動部分に取り付けるときは、可動ケーブルを使用してください。
- 中継ケーブルを接続ケーブルに継ぎ足して延長するときは、ケーブル全長を10 m以下にしてください。

- 中継ケーブル

品名	長さ(m)
CCM010Z2ADFT	1
CCM030Z2ADFT	3
CCM050Z2ADFT	5


- 可動中継ケーブル

品名	長さ (m)
CCM010Z2ADRT	1
CCM030Z2ADRT	3
CCM050Z2ADRT	5


15-2 接続ケーブル(コネクタタイプ用)

■ 接続ケーブル/可動接続ケーブル

モーターとドライバを接続するときに使用します。



モーターからケーブルを引き出す方向によって、接続ケーブルの品名が異なります。図でご確認ください。



memo モーターを可動部分に取り付けるときは、可動ケーブルを使用してください。

● 接続ケーブル

長さ (m)	ケーブル引き出し方向		
	出力軸側	垂直	反出力軸側
0.2	CCM002Z1EFF	CCM002Z1EVF	CCM002Z1EBF
0.5	CCM005Z1EFF	CCM005Z1EVF	CCM005Z1EBF
1	CCM010Z1EFF	CCM010Z1EVF	CCM010Z1EBF
2	CCM020Z1EFF	CCM020Z1EVF	CCM020Z1EBF
3	CCM030Z1EFF	CCM030Z1EVF	CCM030Z1EBF
5	CCM050Z1EFF	CCM050Z1EVF	CCM050Z1EBF
7	CCM070Z1EFF	CCM070Z1EVF	CCM070Z1EBF
10	CCM100Z1EFF	CCM100Z1EVF	CCM100Z1EBF


● 可動接続ケーブル

長さ (m)	ケーブル引き出し方向		
	出力軸側	垂直	反出力軸側
0.5	CCM005Z1EFR	CCM005Z1EVR	CCM005Z1EBR
1	CCM010Z1EFR	CCM010Z1EVR	CCM010Z1EBR
2	CCM020Z1EFR	CCM020Z1EVR	CCM020Z1EBR
3	CCM030Z1EFR	CCM030Z1EVR	CCM030Z1EBR
5	CCM050Z1EFR	CCM050Z1EVR	CCM050Z1EBR
7	CCM070Z1EFR	CCM070Z1EVR	CCM070Z1EBR
10	CCM100Z1EFR	CCM100Z1EVR	CCM100Z1EBR

■ 中継ケーブル/可動中継ケーブル

ドライバと接続ケーブルを中継するときに使用します。

モーターとドライバの距離を離す場合、使用している接続ケーブルの長さが足りないときに使用します。



※ 使用している接続ケーブルをお使いください。



- モーターを可動部分に取り付けるときは、可動ケーブルを使用してください。
- 中継ケーブルを接続ケーブルに継ぎ足して延長するときは、ケーブル全長を10 m以下にしてください。

● 中継ケーブル

品名	長さ (m)
CCM010Z2ADFT	1
CCM030Z2ADFT	3
CCM050Z2ADFT	5

● 可動中継ケーブル

品名	長さ (m)
CCM010Z2ADRT	1
CCM030Z2ADRT	3
CCM050Z2ADRT	5

15-3 RS-485通信ケーブル

ドライバとネットワークコンバータを接続するときに使用します。

品名	長さ (m)
CC02FLT6	2
CC05FLT6	5



ドライバ間の接続には使用できません。

15-4 電源ケーブル

ドライバと電源を接続するときに使用します。

品名	長さ (m)	極数
LCD06Z2AY	0.6	4

15-5 入出力信号用ケーブル

上位システムの入出力信号をドライバに接続するときに使用します。

■ コネクタ付タイプ

ドライバとワンタッチで接続できるケーブルです。

ドライバ側にコネクタが組み付けられています。


品名	長さ (m)	極数
LCD06Z2BY	0.6	16

ピンアサイン

ピンNo.	信号名※	リード線色
1	OUT2- (READY-)	茶
2	OUT2+ (READY+)	赤
3	OUT1- (HOME-END-)	橙
4	OUT1+ (HOME-END+)	黄
5	OUT0- (ALM-B-)	緑
6	OUT0+ (ALM-B+)	青
7	IN4 (P-PRESET)	紫
8	IN3 (ALM-RST)	灰
9	IN2 (STOP)	白
10	IN1 (FREE)	黒
11	IN0 (ZHOME)	茶
12	IN-COM	赤
13	CCW- [DIR-]	橙
14	CCW+ [DIR+]	黄
15	CW- [PLS-]	緑
16	CW+ [PLS+]	青

※ []内は1パルス入力方式に設定したときの信号です。
()内は初期値です。

コンタクト挿入側から見た図です。



■ 汎用タイプ

耐ノイズ性に優れた、ドライバの制御入出力用のシールドケーブルです。接地に便利なアース線がケーブル両端から出ています。

接続する入出力信号の数に合ったケーブルをお選びください。

品名一覧

長さ (m)	リード線の心数			
	6本	10本	12本	16本
0.5	CC06D005B-1	CC10D005B-1	CC12D005B-1	CC16D005B-1
1	CC06D010B-1	CC10D010B-1	CC12D010B-1	CC16D010B-1
1.5	CC06D015B-1	CC10D015B-1	CC12D015B-1	CC16D015B-1
2	CC06D020B-1	CC10D020B-1	CC12D020B-1	CC16D020B-1

memo お使いになるときは、お客様側でコンタクトをご用意いただき、リード線を圧着してください。

16 周辺機器

16-1 耐ノイズ用パルス出力変換器

オープンコレクタ出力で出力されたパルス信号を、差動出力で再び出力することにより、耐ノイズ性に優れたパルス信号に変換します。

品名:VCS06

16-2 リレー接点保護部品・回路

■ サージ電圧吸収用CR回路

リレー接点部で発生するサージを抑制する効果があります。リレーやスイッチの接点保護にお使いください。

品名:EPCR1201-2

■ CR回路モジュール

リレー接点部で発生するサージを抑制する効果があります。リレーやスイッチの接点保護にお使いください。
コンパクトな基板にサージ電圧吸収用CR回路を4個搭載し、DINレールに取り付け可能です。端子台接続にも対応しているため、簡単で確実に配線できます。


品名:VCS02

17 資料


17-1 タイミングチャート

■ 電源投入


- 制御電源を接続しない場合



● 制御電源を接続するとき



■ 励磁



17-2 仕様

■ 製品仕様

主電源	定格電圧	DC24 V \pm 5 % DC48 V \pm 5 %
	入力電流	0.4～3.7 A※1
	動作可能電圧	DC24 V入力時:DC20～32 V (DC22.8～32 V) ※2 DC48 V入力時:DC40～55 V
制御電源	定格電圧	DC24 V \pm 5 % DC48 V \pm 5 %
	入力電流	0.15 A (0.4 A) ※3
	動作可能電圧	DC24 V入力時:DC20～32 V (DC22.8～32 V) ※2 DC48 V入力時:DC40～55 V
インターフェース	パルス入力	DC3～5.25 V 最大入力パルス周波数 ラインドライバ出力:1 MHz (デューティ50 %時) オープンコレクタ出力:250 kHz (デューティ50 %時)
	制御入力	DC4.5～32 V
	制御出力	DC4.5～32 V 10 mA以下

※1 組み合わせるモーターによって異なります。17ページで確認してください。

※2 ()内は、電磁ブレーキ付モーターを接続したときの値です。

※3 ()内は、電磁ブレーキ付モーターを接続したときの値です。**AZM46**は0.23 Aになります。

■ 一般仕様

保護等級		IP20
使用環境	周囲温度	0～+50 °C (凍結しないこと)
	湿度	85 %以下 (結露しないこと)
	高度	海拔1,000 m以下
	雰囲気	腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。
保存環境 輸送環境	周囲温度	-25～+70 °C (凍結しないこと)
	湿度	85 %以下 (結露しないこと)
	高度	海拔3,000 m以下
	雰囲気	腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。

17-3 法令・規格

■ UL規格、CSA規格

この製品は、UL規格、CSA規格の認証を取得しています。

UL規格に関する認証情報については、APPENDIX UL Standards for **AZ** Seriesでご確認ください。

■ CEマーキング/UKCAマーキング

この製品は、次の指令/規則にもとづいてマーキングを実施しています。

- EU EMC指令/UK EMC規則

適合についての詳細は、25ページ「6-8 EMC指令/規則への適合」をご確認ください。

- EU RoHS指令/UK RoHS規則

この製品は規制値を超える物質は含有していません。

■ 韓国電波法

この製品は韓国電波法にもとづいてKCマークを貼付しています。

- このマニュアルの一部または全部を無断で転載、複製することは、禁止されています。
損傷や紛失などにより、マニュアルが必要なときは、最寄りの支店または営業所に請求してください。
- マニュアルに記載されている情報、回路、機器、および装置の利用に関して産業財産権上の問題が生じても、当社は一切の責任を負いません。
- 製品の性能、仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- マニュアルには正確な情報を記載するよう努めていますが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどにお気づきの点がありましたら、最寄りのお客様ご相談センターまでご連絡ください。
- **Orientalmotor**、**αSTEP**、およびABZOセンサ は、日本その他の国におけるオリエンタルモーター株式会社の登録商標または商標です。

ModbusはSchneider Automation Inc.の登録商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。このマニュアルに記載の他社製品名は推奨を目的としたもので、それらの製品の性能を保証するものではありません。オリエンタルモーター株式会社は、他社製品の性能につきましては一切の責任を負いません。

© Copyright ORIENTAL MOTOR CO., LTD. 2022

2023年10月制作

オリエンタルモーター株式会社

お問い合わせ窓口（フリーコールです。携帯・PHSからもご利用いただけます。）

総合窓口

技術的なお問い合わせ・訪問・お見積・ご注文

お客様ご相談センター

受付時間 平日/9:00 ~ 19:00

TEL 0120-925-410 **FAX** 0120-925-601

CC-Link・MECHATROLINKなどのFAネットワークや
Modbus RTUに関するお問い合わせ

ネットワーク対応製品専用ダイヤル

TEL 0120-914-271 受付時間 平日/9:00 ~ 17:30

故障かな?と思ったときの検査修理窓口

アフターサービスセンター

受付時間 平日/9:00 ~ 17:30

TEL 0120-911-271 **FAX** 0120-984-815

WEBサイトでもお問い合わせやご注文を受け付けています。 <https://www.orientalmotor.co.jp/ja>